

TT/UD/00022/2017



PRZEDSIĘBIORSTWO  
**FAIR PLAY**  
2015

**Firma Handlowo-Usługowa „OPTIMA”**  
**Krystyna Sołoducha**  
**ul. Topolowa 15**  
**43-410 Zebrzydowice**

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy ul. Witosa w Kozach (droga powiatowa 7409S)

W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informujemy, iż lokalizację inwestycji jak w temacie uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Należy zachować min. 1,4 m – max. 2,5 m przykrycia istniejącej sieci wodociągowej.
2. Istniejące skrzynki zasurowe oraz hydrantowe należy dopasować do projektowanej niwelety terenu.
3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urządzeń wodociągowych należy natychmiast zawiadomić naszą Spółkę celem dokonania dalszych ustaleń.
4. W trakcie budowy sieć wodociągową wraz z urządzeniami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zasypaniem.
5. W miejscu zbliżeń do sieci wodociągowej. roboty ziemne wykonać ręcznie.
6. Odkryte przewody sieci wodociągowej można zasypać dopiero po pisemnym zezwoleniu przez upoważnionego pracownika naszej Spółki.
7. Uszkodzenia naszych urządzeń wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt inwestora budowy.
8. W związku z powyższym należy poinformować naszą Spółkę z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac budowlanych podając nazwę wykonawcy oraz kierownika budowy.
9. Niniejsze uzgodnienie obowiązuje 3 lata od daty jego wydania.

Z poważaniem

Załącznik: 1 egz. planu sytuacyjnego

Z-ca KIEROWNIKA  
Działu Technicznego

mgr inż. *Daniela Ryłko*

*SPECJALISTA ds. Technicznych*

*mgr inż. Magdalena Krawczyk-Klesner*

Strona 1/1