



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8137600, fax. 33 8137622
g.bielsko-biala@zabrze.psgaz.pl

F.H.U. „OPTIMA”
Krystyna Sołoduha
ul. Topolowa 15
43-410 Zebrzydowice

Bielsko-Biała, dn. 13.04.2017

Nasz W102/2341/160031704/2017
znak:

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej nr 7409S ul. Witosa w Kozach.

Szanowna Pani!

Projektowaną przebudowę ulicy Witosa w Kozach uzgadniamy pod następującymi warunkami:

1. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gazownię w Bielsku-Białej podając termin rozpoczęcia robót oraz nazwisko, adres kierownika budowy i inspektora nadzoru
2. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Bielsku-Białej.
3. W celu zlokalizowania gazociągu w miejscach kolizyjnych należy wykonać wykopy kontrolne, głębokość korytowania dostosować do głębokości położonego gazociągu / maksymalna głębokość korytowania 0,4m / a przykrycie gazociągu nie może przekroczyć 1,2m. W przeciwnym przypadku należy je przebudować lub obniżyć. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.
4. Przy przebiegu równoległym projektowaną ławę betonową pod krawężnik i obrzeże betonowe układać w odległości co najmniej 0,5m od istniejącej sieci gazowej.
5. Nawierzchnię chodników wykonać z materiałów łatwo rozbieralnych.
6. W wypadku odkrycia gazociągu w czasie prac należy powiadomić dystrybutora sieci gazowej celem podjęcia dalszych decyzji związanych z jego zabezpieczeniem.
7. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu zgłosić do odbioru stan techniczny sieci gazowej.
10. W przypadku awarii gazociągu Gazownia w Bielsku – Białej zastrzega sobie prawo wejścia w teren.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Bielsku – Białej

Aleksander Smusz