

**ZARZĄD POWIATU**

w Bielsku-Białej  
ul. Piastowska 40  
43-300 Bielsko-Biała  
BZ.272.8.2018.GA

Bielsko-Biała, dnia 16.05.2018r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie stolarki drzwiowej.

Istnieje niezgodność w ilości drzwi aluminiowych do wymiany:

w załączniku - w zestawieniu stolarki: do wymiany 2 szt. drzwi 250 x 300 cm i 1 szt. drzwi 180 x 210 cm,

w przedmiarach, prócz w/w drzwi, są jeszcze drzwi o wymiarach: 230 x 415 cm - 1szt. i 230 x 200 cm - 1szt.

wobec czego prosimy o wyjaśnienie ile szt. drzwi oraz o jakich wymiarach ma zostać wymienionych w szkole (dodatkowe rysunki jeśli mają być wymienione wszystkie drzwi ujęte w przedmiarach).

**Wyjaśnienie nr 1:**

Drzwi o wymiarach 230 x 415 cm - 1szt. i 230 x 200 cm - 1szt. są poza zakresem robót (zostały wymienione).

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o ścisłe zaznaczenie na rysunkach, które panele w drzwiach mają być przeszkłone ponieważ z rysunków to nie wynika (chodzi również o stałe ścianki - panele boczne - góra i dół).

**Wyjaśnienie nr 2:**

Drzwi należy w całości wykonać jako przeszkłone, szklenie szkłem „bezpiecznym”.

WICESTAROSTA

Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu

Stanisław Pięta