

Bielsko-Biała, dnia 16.05.2018r.

BZ.272.8.2018.GA

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Pozycja 1 przedmiaru, jak mamy rozumieć 20 kpl okablowań?

Wyjaśnienie nr 1:

Istniejące nieczynne instalacje teletechniczne.

Pytanie nr 2:

Pozycja 2 przedmiaru, jakie średnice, izolacja i posadowienie rurociągów?

Wyjaśnienie nr 2:

Średnica rurociągu: 2 x fi 80, izolowane wełną mineralną, posadowione na estakadzie na wys. 1,0 m npt.

Pytanie nr 3:

Pozycja 15, brak w rysunku nr 9 zestawienie stolarki drzwi aluminiowych 2,3 x 4,15 m i 2,3 x 2,0 m, prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie nr 3

Drzwi aluminiowe 2,3 x 4,15 i 2,3 x 2,0 są poza zakresem robót (zostały wymienione).

Pytanie nr 4:

Pozycja nr 7 przedmiaru, „demontaż nieszywnych kanałów wentylacyjnych z wykonaniem zaślepek” - prosimy o sprecyzowanie zakresu.

Wyjaśnienie nr 4

W zakres pozycji nr 7 przedmiaru wchodzi zaślepienie 2 otworów po przejściach nieczynnej instalacji wentylacyjnej wraz z demontażem fragmentów kanałów wentylacyjnych na dachu budynku. W celu dokładnego określenia zakresu robót Zamawiający zaleca dokonanie wizji po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu.


WICESTAROSTA
Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu
Stanisław Pięta