

Bielsko-Biała, dnia 21.05.2018r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy przed akrylowym tynkiem dekoracyjnym nie należy nałożyć warstwy gruntująco-szczepnej, brak w przedmiarze.

Wyjaśnienie nr 1:

Przed akrylowym tynkiem dekoracyjnym należy wykonać warstwę gruntująco-szczepną, zgodnie z wybraną technologią systemu ociepleniowego.

Członek Zarządu

Stanisław Pięta

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Adamiec