

BZ.272.8.2018.GA

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o doprecyzowanie parametrów styropianu, którym należy docieplić budynek szkoły, ponieważ wskazane w Specyfikacji Technicznej parametry są nie osiągalne na polskim rynku, żaden producent styropianu nie spełni wymaganej gęstości 18-20 kg/m<sup>3</sup> przy wytrzymałości na rozrywanie siłą prostopadłą minimum 100 kPa. Wobec czego czy styropian EPS 70-038 TR 100 spełni ten wymóg?

**Wyjaśnienie nr 1:**

Zastosowanie Styropianu EPS 70-0,038 spełni wymóg z wyjątkiem ocieplenia ścian Internatu gdzie wartość współczynnika przewodności cieplnej powinna wynosić  $\lambda=0,033\text{W/m}^2\text{K}$  oraz z wyjątkiem ocieplenia usytuowanego poniżej poziomu terenu wykonanego z polistyrenu ekstrudowanego XPS o współczynniku przewodności cieplnej  $\lambda=0,033\text{W/m}^2\text{K}$ .

**Pytanie nr 2:**

Prosimy również o doprecyzowanie styropapy - nie ma określenia czy ma być zastosowana papa jednostronnie czy dwustronnie laminowana ?

**Wyjaśnienie nr 2:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie styropapy jednostronnie laminowanej papą.

Członek Zarządu

Stanisław Pięta

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Adamiec