

LEGENDA

brzoza drogowa	Remontowana nawierzchnia bitumiczna	Remontowany chodnik	Remont zakrętu autobusowej	Wymiana krawężników betonowych na kamień	Wymiana krawężników betonowych	Krawężnik kamienny wtopiony	Obrzeże betonowe - wymiana
----------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne
- Linie napowietrzne orientacyjne

przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WVN

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatającą sieć. Odległości powyższe dotyczą również wyznaczonych miejsc dla urządzeń i narzędzi, które muszą być odskrajnych przewodu, oraz najdalej wysuniętych części maszyn, urządzeń i narzędzi, które muszą być odskrajnych przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii iwn, inacej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgodnienie nr D20260DmWwC/1873/2018

Data:
W oznaczonym terenie wkleśono przebieg(*)
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.
Odział w Białymostku
Linia napowietrzna widoczna w terenie.
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białym
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Wiesław Cyganik

[illegible]