

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 03.04.2019 r. w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40  
(Bez użycia środków komunikacji elektronicznej.)

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

znak sprawy: GK.6630.110.2019.SD

### przedmiot narady:

propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu dla obiektu: przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów - Landek, dz 1474, 1472 - budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kabla teletechnicznego w Ilownicy, rejon dz 1315, 1691

Wnioskodawca: Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska  
34-331 Świnna ul. Jesienna 4

Przewodniczący narady: Danuta Skrzypiec - Główny Specjalista

### Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Uzgodniono (niepotrzebne skreślić)	Imię i nazwisko uczestnika narady	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Budownictwa	<del>z uwagami</del> / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Jacek Sawicki	
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	<del>z uwagami</del> / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Jucyna Fober	
3.	AQUA S.A. w Bielsku-Białej	<del>z uwagami</del> / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Michał Flis	
4.	TAURON Dystrybucja S.A. RD w Cieszynie	z uwagami / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Miroslaw Gajter	
5.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Dział Łączności	<del>z uwagami</del> / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Monika Kowalska	
6.	PSG Sp. z o.o. Gazownia w Skoczowie	z uwagami / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Przemysław Hanc	
7.	OGP GAZ-SYSTEM S.A. TJE Bielsko-Biała	<del>z uwagami</del> / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Andrzej Kominek	
8.	Orange Polska S.A.	z uwagami / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	nieobecny	
9.	Netia S.A.; DIALOG	<del>z uwagami</del> / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Tadeusz Zonaj	
10.	Urząd Gminy w Jasienicy	z uwagami / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	nieobecny	

11.	PGW Wody Polskie -- Zarząd Zlewni Wisły Małej w Katowicach	z uwagami / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Małdo Tomaszewski	
12.	PGW Wody Polskie -- Zarząd Zlewni w Żywcu	z uwagami / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Wiedecny	
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w B-B	z uwagami / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	Dorota Górn	Gin
14.	ZPKWŚ O/Żywiec	z uwagami / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>	MONIKA LACH	do
15.		z uwagami / bez uwag/ <del>nie dotyczy</del>		

### Stanowiska uczestników narady:

RZSW w B-B

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie gruntów zmeliorowanych. Uszkodzona podczas robót nie zainwentaryzowana istniejąca sieć drenarska należy połączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania połączenia przetrwanej sieci drenarskiej, tj. ułożenie na podkładach drewnianych lub deskach ze szlarnym ubiciem gruntu, względnie dokonania ich przebudowy. Prace wykonywać pod odpłatnym nadzorem pracownika tut. Związku. Powiadomienia RZSW Bielsko-Biała o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

Gin

Prace z pobliżu drzew  
głównie ołowiu z uwagi  
po uszkodzeniu dołożenia  
prace z zaporą  
mediów brzozy

**Mimo wezwania w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:**

według listy „ Uczestnicy narady koordynacyjnej „

Stwierdza się  
zgodność z oryginałem

03-04-2019

Z up. STAROSTY  
*Danuta Skrzypiec*  
Główny Specjalista

Z up. STAROSTY  
*Danuta Skrzypiec*  
Główny Specjalista  
( podpis przewodniczącego narady )

**Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.**

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach zarządzających sieciami.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
4. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.





mgr inż. Marcin Krzyżowski  
upr. bud. SLK/4949/POOD/13  
do projektowania w specjalności  
drogowej bez ograniczeń.



Projektowany słup teletechniczny

### Projektowany kabel teletechniczny

STARCUTA-BIELSKI

Na podstawie art. 285 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) upoważniono wystrzutowanie projektowanych sieci uziębionis przez na zarządzie kordynacyjnej przeprowadzonej w 03-04-2019 Zarządzie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Uzgodnienie wystrutowanie sieci uziębionis przez podlega wystrzutowi i geodezyjnej inwazyjacji powykonywaczej przez jednostki uprawnionis do wykonywania prac geodezyjnych.

02 6600 MO 2013 SD  
(znak sprawy)

Bielsko-Biala dnia 03-04-2019 Z up. STAROSTY

**Danuta Skrzypiec**  
Główny Specjalista

WYKONAWCA: Projekty Inżynierskie Maria Krzyżowska  
34-331 Świnna, ul. Jesienna 4

NAZWA OPRACOWANIA:  
Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów – Landek

INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej  
ADRES: ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała

RYS. NR  
1

TYTUŁ RYSUNKU: Plan sytuacyjny projektowanych sieci

SKALA 1:500

DATA: III 2018 r.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Krzyżowski SLK/4949/POOD/13