

4

3

PIĘTRA 1-3 widok ścianek SSP05 SSP06 SSP07

skala 1 : 50

ŚCIANKI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE W SYSTEMIE UMOŻLIWIAJĄCYM WYKONANIE ŚCIANEK CAŁOSZKLANYCH (BEZ SŁUPKÓW):
ŚCIANKI WEWNĘTRZNE SSP05, SSP06, SSP07 WRAZ Z DRZWIAMI W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI60
PROFILE ALUMINIOWE ŚCIANEK I DRZWI O SZER. (GRUBOŚCI) PROFILI 78 mm
SZKLENIE SZKŁEM O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, SZKŁO BEZPIECZNE
WSPÓŁCZYNNIK U CAŁEGO WYROBU –NIE DOTYCZY
PROFILE I PANEL LAKIEROWANE W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7016
USZCZELKI PRZYSZYBOWE CZARNE
DRZWI WYPOSAŻONE W ANTABY NA SKRZYDŁACH O SZER. >90 cm I SAMOOZAMYKACZE LISTWOWE
DLA DRZWI W ŚCIANKACH PRZEWIDZIEĆ ELEKTROTRZYMACZE UTRZYMUJĄCE SKRZYDŁA DRZWIOWE W POZYCJI OTWARTEJ WG RYSUNKÓW
ELEKTROTRZYMACZE PODŁĄCZONE DO SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ UWALNIAJĄCE DRZWI W RAZIE POŻARU
DRZWI MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI MONTAŻU ORAZ APROBATAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO WYROBU
MONTAŻ GÓRNY DO ELEMENTÓW STAŁOWYCH WG DETALI I PROJEKTU KONSTRUKCJI
DLA WYROBÓW PRZYJĘTO LUZ MONTAŻOWY SZER. 10-15 mm –GRUBOŚĆ TYNKU –DO EWENTUALNEJ KOREKTY PO OBIARZE Z NATURY

Level 4 -3P

10.55

Level 3 -2P

7.25

Level 2 -1P

3.93

widoki od strony korytarza

WSZYSTKIE WYMIARY SKONTROLOWAĆ NA BUDOWIE
SPOSOBY OTWIERANIA, ILOŚCI I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ ZE STANEM FAKTYCZNYM NA BUDOWIE
NA RYSUNKACH I OPISACH PODANO WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANACH LUB MODULARNE
SPOSÓB I PŁASZCZYNĘ MONTAŻU SPRAWDZIĆ NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH
OŚCIEŻNICE DOSTOSOWAĆ DO TYPU ŚCIANY W KTÓREJ BĘDĄ MONTOWANE
SPOSÓB MONTAŻU DOSTOSOWAĆ DO TYPU ŚCIANY W KTÓREJ PRZEWIDZIANY JEST MONTAŻ
PRZY OBIARACH Z NATURY PRZEWIDZIEĆ LUZY MONTAŻOWE 10-15 mm

43-300 Bielsko-Biała ul. Żywiecka 208
e-mail: biuro@albis.pl / projekty@albis.pl
tel/fax: 33 812 62 47

ALBIS BIURO BUDOWLANE
PROJEKTY NADZORY REALIZACJE

www.albis.pl

nazwa inwestycji	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ		
adres inwestycji lokalizacja	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała		
inwestor	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała		
temat	KLATKA SCHODOWA BOCZNA		
nazwa rysunku	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI PIĘTER SSP05 SSP06 SSP07		
projektował	nr uprawnień	specjalność	podpis
mgr inż. arch. Jacek Majewski	146/98 BB	architektoniczna bez ograniczeń	
branża	ARCHITEKTURA		data opracowania 15.05.2019
faza	PROJEKT WYKONAWCZY		skala 1 : 50
revizja/wersja			numer rysunku
uwagi			A 210

Niniejsze opracowanie podlega ochronie zgodnie z ustawą 83 z dnia 04.02.1994r. O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
Wszelkie kopiowanie całości lub części bez zgody autora zabronione.