



TK
Pi = 50,3 kW
kj = 0,6
Psz = 30,2 kW
Io = 47,1A
cos φo = 0,93

System sieci TT
Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania

- Uwagi:**
1.Do wykonania rozdzielni TK wykorzystać rozdzielnicę wnąkową firmy LEGRAND typu XL3-160 IP40(08) 4rzędy po 24 moduły w rzędzie.
2.Należy wykorzystać do zabezpieczeń obwodów wyłączniki będące na wyposażeniu istniejącej rozdzielni.
3.Wyłączniki różnicowoprądowe montować po uzyskaniu zgody Inwestora.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data: 03.2009
Projektował:	Paweł Gniadkowski	467/87/WŁ		Nr rys. 1
Sprawdził:	Zdzisław Mazurek	54/75/BB		
Inwestor:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 43-365 Wilkowice, ul. Kościelna 5			Skala:
Branża: elektryczna	Temat: Adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni na pokoje mieszkalne w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach			
Faza: P-B	Treść: Schemat ideowy zasilania			