


Ø 70



Zaprawa cem.
grub.2cm

Ułożyć na warstwie
wyrown. z zapr. cem.
o grub. 1,5cm

Uszczelnienie
zapr. cement.

H1 (wg profilu)



1 -

Rury PEHD wg
profilu podłużnego

L wg profilu podłużnego

1. W gruntach spoistych suchych i mokrych oraz skalistych pod dnem wypustu należy ułożyć podsypkę piaskową grub. 10cm
2. W gruntach mokrych niespoistych wpust posadzić na podłożu bet. z betonu B-7,5[MPa] grub. 7cm
3. Zewnętrzne ściany studz. należy zaizolować bitizolem R-2P
4. Długość elementu 3 może wynosić 100, 75, 50 lub 25cm wg zestawienia wpustów

43 - 340 KOZY, ul. Wrzosowa 17, tel/fax: (033) 812-58-81, tel: (033) 8174 - 574, e-mail: mrek.genc @ neostrada.pl