

ON.V.3422/43/09-wyjaśn. SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont mostu na rzece Hownica w ciągu drogi powiatowej 4431S Zabrzeg-Ligota”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223 z 2007r., poz.1655 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

W kosztorysie ofertowym w rozdziale nr 3 *Nawierzchnie* nie zostało ujęte skrapianie międzywarstwowe, natomiast w SST 05.00.0 *Nawierzchnie*, to skrapianie zostało zawarte. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości oraz ewentualne dodanie pozycji w kosztorysie.

Wyjaśnienie 1:

Warstwę ścieralną należy policzyć wraz ze skropieniem międzywarstwowym.

Pytanie 2:

W kosztorysie ofertowym w rozdziale nr 3 istnieje pozycja nr 3.5: *Nawierzchnie-304,50 m²*. Czego dotyczy ta pozycja, czy są to może dojazdy do obiektu? Ze względu na niepełną dokumentację techniczną na podstawie rysunków zamieszczonych przez Zamawiającego nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie stwierdzić.

Wyjaśnienie 2:

Pozycja ta dotyczy dojazdów do obiektów.

Pytanie 3:

Jakiego rodzaju dylatacje należy zastosować? W SST nr 18.00.00 jest mowa o dylatacjach typu „Tarco”, natomiast w poz.12 kosztorysu ofertowego wskazane zostały dylatacje stalowe z wkładką neoprenową.

Wyjaśnienie 3:

Należy zastosować dylatację typu „Tarco”.

Pytanie 4:

W kosztorysie ofertowym podano 5 sztuk łożysk, natomiast według rysunku powinno być ich 10 sztuk. Prosimy o sprostowanie.

Wyjaśnienie 4:

Należy przyjąć 10 szt. łożysk (5 szt. ruchomych i 5 szt. stałych).

Pytanie 5:

Prosimy o podanie pionowych nośności łożysk.

Wyjaśnienie 5:


Łożyska należy wykonać zgodnie z rys. nr 9.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie łożysk elastomerowych zgodnych z obowiązującymi normami?

Wyjaśnienie 6:

Nie dopuszcza się zastosowanie łożysk elastomerowych.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Marek Wójcik


CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Szetyński