istn. linia napowietrzna nN typu 4x50mm² + 2x25mm² AL zasilana ze stacji trafo. Kozy Doma Wies

istn. linia napowietrzna nN typu ASXS 4x35mm² zasilana ze stacji trafo. Kozy Szlagor

istn. linia napowietrzna nN typu 4x35mm² + 2x25mm² AL zasilana ze stacji trafo. Kozy Szlagor

istn. linia napowietrzna nN typu 4x50mm² + 2x25mm² AL zasilana ze stacji trafo. Kozy Szlagor

istn. linia napowietrzna nN typu 4x50mm² + 3x35mm² AL zasilana ze stacji trafo. Kozy Szlagor

istn. słup Pb-10 nr 13

istn. słup RK-10 nr 14

istn. słup RN-12 nr 31

istn. słup RK-12 nr 32

istn. słup PP-10 nr 33

istn. słup RNR-10 nr 34

istn. słup RN-12 nr 30

istn. słup RK-10 nr 30

istn. słup PP-10 nr 29

istn. słup RN-12 nr 29

istn. słup ZN-12 nr 28

istn. słup PP-12 nr 27

YADYn 4x10

ASXS 4x16

2x16 AL

USŁUGI PROJEKTOWE
Piotr Jurzak

43-340 Kozy ul. Wrzosowa nr 12
pjurzak@o2.pl; 0-515-286-400

Inwestycja: Przebudowa ciagu dróg powiatowych 04-131 (ul. Kęcka) i 04-129 (ul. Sobieskiego) w Kozach		Nazwisko:	Podpis:
	Projektował:	mgr inż. Piotr Jurzak nr upr. SLK 1395/PWOE/06	
Zadanie: Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego			
Stadium: **Projekt wykonawczy**			
Tytuł: **Plan zagospodarowania terenu - inwentaryzacja istniejącego odcinka sieci nN i oświetlenia ulicznego**	Nr proj.: 1/ZDPBB/09	Skala: 1:1000	Data: 11.2009	Nr rys.: **EL-1**