istn. linia napowietrzna nN typu 4x50mm² + 3x35mm² AL
zasilana ze stacji trafo. Kozy Szlagor

541.244.021

541.244.023

proj. odcinek linii kablowej
oœw. ulicznego typu
YAKY 4x35mm² - 30mb

proj. słup
K-10,5/17,5
nr 14
proj. oprawa
SGS 150W

istn. słup
Pb-10
nr 13

istn. linia napowietrzna nN typu
4x50mm² + 2x25mm²AL
zasilana ze stacji trafo. nr 85 PZ 419
Kozy Dolna Wieś

istn. słup PP-12
proj. ON-12/25
nr 27
proj. oprawa
SGS 150W

proj. słup
N-12/6
nr 28
proj. oprawa
SGS 150W

proj. słup
N-12/6
nr 29
proj. oprawa
SGS 150W

proj. słup
N-12/6
nr 30

proj. słup S-90SRwP/4
z oprawami SGS 150W
nr 30a

proj. słup
N-12/4,3
nr 31
proj.
wymiana
oprawy na
SGS 150W

istn. słup
RK-12
nr 32
proj. oprawa
SGS 150W

istn. słup PP-10
nr 33 - wymiana
na P-10,5/3,5
istn. oprawa
OUSd 100W

istn. słup
RNR-10
nr 34
proj. oprawa
OUSd 100W
ze słupa nr 31

istn. słup
RK-10
do demontażu

istn. oprawa
zki na
słupie

istn. linia napowietrzna nN typu 4x50mm² + 3x35mm² AL
proj. wymiana na ASXSn 4x95mm² + ASXSn 4x35mm² dł. 196mb

US£UGI PROJEKTOWE
Piotr Jurzak

43-340 Kozy ul. Wrzosowa nr 12
pjurzak@o2.pl; 0-515-286-400

Inwestycja:
Przebudowa ciagu dróg powiatowych 04-131 (ul. Kêcka) i 04-129 (ul. Sobieskiego) w Kozach

Zadanie:
Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia oraz oœwietlenia ulicznego

Stadium:
Projekt wykonawczy

Tytuł:
Plan zagospodarowania terenu - projektowana przebudowa odcinka sieci nN i oświetlenia ulicznego

	Nazwisko:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Piotr Jurzak nr upr. SLK 1395/PWOE/06	

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
1/ZDPBB/09	1:1000	12.2009	**EL-2**