

## 6. Uzgodnienia Branża gazowa

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

**Rozdzielnia Gazu  
w Czechowicach-Dziedzicach**  
ul. J. Sobieskiego 17a, 43-502 Czechowice-Dz.  
tel. (32) 215 33 76  
fax (32) 215 81 30

**Krzysztof Pach-KPH  
Ul. Michałowicza 17/10  
41-100 Siemianowice Śl.**

Wasz znak: KPH/RR/009/2010/KP  
Nasz znak: B3-147/39/119/2010

Czechowice-Dziedzice, 11.02.2010

Dot: wydania warunków technicznych przebudowy infrastruktury.

W związku z przesłanym pismem o znaku j.w. z dn. 19.01.2010 r. informuję, że na załączonych mapach naniesiono gazową sieć dystrybucyjną tj. gazociąg średniego ciśnienia.


Jednocześnie zaznaczam, że w miejscach przekroczeń przekroczeń ulic gazociągami należy przestrzegać następujących zaleceń:

- przed przystąpieniem do robót wykonawcza zgłosi nadzór branżowy do Rozdzielni Gazu w Czechowicach-Dz.
- podczas robót ziemnych (w miejscach skrzyżowań z gazociągiem) nie należy używać sprzętu mechanicznego
- w sytuacjach koniecznych (np. zabudowa rur ochronnych na gazociąg) należy szczegóły rozwiązań uzgodnić w Dz. Technicznym RG).
- zachować obowiązujące w przepisach branżowych odległości pionowe i poziome gazociągu od uzbrojenia modernizowanej drogi
- zgłosić roboty zanikowe do odbioru przez przedstawiciela Rozdzielni Gazu

Zwracam też uwagę na mogące występować lokalne wypłycenia w ułożeniu gazociągu oraz brak taśmy ostrzegawczej.

Okoliczności te powinny być uwzględnione w trakcie realizacji zadania przez wykonawcę. Należy także dokonać uzgodnienia z RG Bielsko-Biała.

k/o  
1 x a/a

KIEROWNIK  
Rozdzielni Gazu  
Czechowice-Dziedzice  
  
Ryszard Jędrak-Tomski



Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze  
tel. 32 373 50 00, fax 32 373 50 07

ROZDZIELNIA GAZU BIELSKO-BIAŁA  
UL. GRAŻYŃSKIEGO 3  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
Tel. 33 8137600  
Fax. 33 8137622

KRZYSZTOF PACH - KPH  
UL. MICHAŁKOWICKA 17/10  
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Wasz znak: KPH/BB/036/2010/KP  
Nasz znak: B1/432-934/2010

Bielsko-Biała 24.05.2010r

Dot.: uzgodnienia przebudowy drogi powiatowej 4426S Landek -Ligota-Mazańcowice-  
- Stare Bielsko część II/ odcinek na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. informujemy, że na dzień 24.05.2010r  
na w/w terenie nie posiadamy sieci gazowej będącej w dyspozycji Rozdzielni Gazu Bielsko-  
Biała.

k/o:  
adresat  
B1/a/a

ROZDZIELNIA GAZU BIELSKO-BIAŁA  
KIEROWNIK D/S TECHNICZNYCH

Zbigniew Dzielędziak


ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze  
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

Rejon Gazowniczy w Bielski-Białej  
43-300 Bielsko-Biała ul. Gazownicza 14  
tel. (033) 812 30 48  
fax (033) 813 76 25  
Nasz znak: PB/DT-783-502-1/10

**Krzysztof Pach-KPH**  
41-100 Siemianowice Śląskie  
ul. Michałkowska 17/10



Bielsko-Biała, 22.11. 2010 r.

Dot.: projektu przebudowy gazociągu w związku z Przebudową drogi powiatowej 4426S Landek-Ligota-Mazańcowice-Stare Bielsko. Część I-odcinek drogi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice

Projekt uzgadniamy pozytywnie przy zachowaniu następujących warunków:

1. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
  - Rozp. Min. Gosp. Dz. U. 97 z dnia 30 lipca 2001 r. poz. 1055 (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe).
  - ZN-G-3001 „Oznakowanie trasy gazociągu” oraz ZN-G – 3002 „Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne”.
  - PN-EN-1555-1+5:2004 r. „System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE)”.
2. Podczas realizacji zakresu rzeczowego wynikającego z niniejszej dokumentacji należy bezwzględnie zachować bezpieczne odległości poziome względem istniejących obiektów budowlanych tj. min 0,5 [m], od urządzeń uzbrojenia terenu 0,4 [m] oraz odległości pionowe min. 0,2 [m] zgodnie z wyżej przytoczonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 z dnia 30 lipca 2001 r. poz. 1055.
3. Przebudowę należy wykonać na koszt i staraniem inwestora
4. Wykonana przebudowa nie zostanie przejęta na nasz majątek dowodami PT, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty przebudowy powiększają wartość inwestycji, dla której roboty te były wykonane.
5. Ponieważ gazociąg jest poddany ochronie czynnej należy zastosować punkt kontrolno-pomiarowy, wyposażony w stacjonarną elektrodę odniesienia Cu/Cu SO<sub>4</sub> zabudowaną na głębokości gazociągu.
6. Do wyprowadzenia sygnału z obiektu badanego na powierzchnię należy zastosować kabel YKOs 1x6 mm<sup>2</sup> stanowiące połączenie sygnałowe. Miejsca połączeń należy zaizolować.
7. Roboty montażowe należy zlecić firmie instalacyjnej uprawnionej do budowy gazociągów oraz będącej w rejestrze wykonawców sieci gazowych O. ZG w Zabrze.
8. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy bezwzględnie powiadomić Rozdzielni Gazu w Czechowicach-Dziedzicach o terminie ich rozpoczęcia podając nazwisko i imię kierownika budowy.
9. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy odnośnie jego stanu technicznego oraz zabezpieczenia.
10. Włączenie do czynnej sieci gazowej należy zlecić Rozdzielni Gazu w Czechowicach-Dziedzicach po odbiorze technicznym i sporządzeniu dokumentacji powykonawczej (wzornik mapy zasadniczej z nakładką „U”) z wykazem współrzędnych x, y, z, w formie elektronicznej wykonanej przez uprawnionego geodetę (zgodnie z obowiązującymi w O. ZG w Zabrze wewnętrznymi procedurami) oraz przygotowaniu robót ziemnych w miejscu włączenia.
11. Wszelkie prace związane z w/w zakresem rzeczowym należy prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Czechowicach-Dziedzicach.

Kopia:  
PB/DT

Z poważaniem

Rejon Gazowniczy w Bielsku-Białej  
Kierownik

Jan Bondarczuk

WPLYNĘŁO

2010 -11- 24

L.dz. ....  
Podpis. ....

Górnosląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  
w Zabrze


Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

REJON GAZOWNICZY BIELSKO-BIAŁA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 14

DZIAŁ TECHNICZNY

Tabliczka  
zaciskowa




Punkty podłączenia kablem YKOs 1x6mm<sup>2</sup>

1. Elektroda odniesienia Cu/CuSO<sub>4</sub>

2. Gazociąg DN ■■■

3. Rura ochronna DN ■■■



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM




WPLYNEŁO

2010-11-24

L.dz. ....  
Podpis.....

Górnoląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  
w Zabrze  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
REJON GAZOWNICZY BIELSKO-BIAŁA  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 14  
DZIAŁ TECHNICZNY



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM