

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ
Spółka z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP 652-16-07-392
tel./fax 032/2154340, 032.2152953

Czechowice-Dziedzice, 03.04.2012 r.

**Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Konopnickiej 9
43-502 Czechowice - Dziedzice**

PIM/TT/K/06/ 1987 /2012

Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na pismo nr 077/11/12 z dnia 29.03.2012 r. informujemy że:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na wniosek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, zawarty w piśmie nr IZD.7012.18.2012 z dnia 22.03.2012 r. wyraża zgodę na odprowadzenie ścieków bytowych z budynku zaplecza sanitarnego boiska Orlik 2012, projektowanego przy LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Czechowicach – Dziedzicach.

Ścieki bytowe z budynku należy odprowadzić do kanału sanitarnego PVC Ø 200 mm, który znajduje się przy ul. Piłsudskiego.

Włączenie należy zaprojektować w studni zaznaczonej kolorem czerwonym.

Na granicy nieruchomości nie dalej niż 2,0 mb od linii rozgraniczającej należy przewidzieć studzienkę rewizyjną, która stanowić będzie pierwszą studzienkę od strony budynku zaplecza sanitarnego boiska.

W projekcie należy określić sposób opomiarowania odprowadzanych ścieków do kanalizacji. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić w P.I.M. Sp. z o.o.

1. Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenazowych do kanalizacji sanitarnej (USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.)
2. Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wartości podanych w Tabeli nr 1.
3. Niniejsze warunki techniczne obowiązują nie dłużej niż 3 lata od daty ich wydania. Inwestor może wykonać i przekazać przyłączy tylko w okresie obowiązywania warunków technicznych. Po upływie tego okresu Inwestor winien wystąpić o uzyskanie nowych warunków technicznych.
4. INSTRUKCJA DLA INWESTORÓW stanowi integralną część warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Bogdan Jagosz

SPECJALISTA
DS. TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

mgr inż. Piotr Kordek