









SKŁAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOŁU UZGADNIAJĄCEGO

do protokołu Nr 47/2012 z dn 25.04.2012

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i Nazwisko /pieczęć/ data, podpis
1	Urząd Miejski w Czechowicach - Dz. /wydział Urbanistyki i Architektury/	bez uwag.	 25.04.2012
2	Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach /wydział IZD/	Trasa bez uwag. Prace w pasie drogowym ul. Koropieckiej i Piłsudskiego należy uzgodnić w Wydziale IZD i wystąpić o zajęcie pasa drogowego	
3	TAURON DYSTRYBUCJA O. W BIELSKU-BIAŁEJ PE CZECHOWICE-DZ.	w miejscach skrajności na kabłe założyć rury ochronne druckierne Po Φ 110 - kabele mN; Po Φ 160 na kabele SN, prace wykonywać poprzednio i pod nadzorem pracownika PE 02-PE.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej RD Bielsko-Biala PE Czechowice-Dziedzice Technik-Analityk  Barbara Romik 25.04.2012
4	TAURON DYSTRYBUCJA O. W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZ. TELEKOMUNIKACJI	Bez uwag	TAURON Dystrybucja S.A. Departament Teleinformatyki Wydział Telekomunikacji IZT 06 
5	ROZDZIELNIA GAZU W BIELSKU-BIAŁEJ	Bez uwag	 Dominik Fejfer
6	Telekomunikacja Polska S.A. OT Bielsko - Biała	Uzgadnia się plan z uwaga, że prace w pobliżu urządzeń telekom. należy wykonać zgodnie pod nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm obowiązujących w TP SA. Kolidujące urządzenia telekom. należy zabezpieczyć lub przebudować na koszt inwestora. Sposób zabezpieczenia urządzeń należy uzgodnić z przedstawicielem TP SA, a w przypadku konieczności ich przebudowy, należy opracować PT i zatwierdzić w Wydziale Zarządzania Zadaniami Sieci w Katowicach	Wiesław Tomaszewski  Dział Zarządzania Zadaniami Płynnymi Sieci
7	RPWIK Tychy	Zgodnie z warunkami TS/ER/C/67/8231/1546/2012 szczegóły techniczne podlegające uzgodnieniu w RPWIK TYCHY SA	Specjalista Dział Techniczny i Inżynierski  26.04.12
8	Netia S.A. Zespół Utrzymania Usług Region Południowy Katowice	bez uwag	Przedstawiciel Netia S.A.  TADEUSZ BANAS
9	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Pszczynie	bez uwag	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Techniczne w Pszczynie Inspektorat ds. Melioracji  J. Smol