

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Czechowicach-Dziedzicach w powiecie bielskim”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej technologii typu NATRYSK, natomiast według przedmiaru robót boisko wielofunkcyjne wykonać w technologii typu EPDM.
Prosimy o skorygowanie tych rozbieżności.

Wyjaśnienie nr 1:

Nawierzchnię należy wykonać w technologii typu natrysk zgodnie z określeniami SIWZ, które należy traktować jako nadrzędne nad określeniami użytymi w przedmiarach.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy etap II, czyli m.in. budowa bieżni z poliuretanu objęty jest również zakresem opracowania, czy wyłącznie etap I, ponieważ z SIWZ to nie wynika?
Prosimy o sprecyzowanie tych niejasności.

Wyjaśnienie nr 2:

Przedmiotem zamówienia jest tylko i wyłącznie realizacja I ETAPU i w zakresie zgodnym z zapisem zawartym w przedmiarze.

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie, w jakiej kolorystyce należy wykonać boisko wielofunkcyjne, gdyż według kolorystyki boisk jest kolor zielony i niebieski, a według legendy zielony i pomarańczowy.

Wyjaśnienie nr 3:

Przy wykonaniu boisk należy kierować się kolorami zawartymi w rysunku.

CZŁONEK ZARZĄDU
Renata Franasik
Renata Franasik

WICESTAROSTA
Grzegorz Szetyński
Grzegorz Szetyński