



10	Uchwyt odcigowy zaprasowywany AFL-6 240mm²	25772	szt.	1	BELOS
9	łącznik główkowy do rożków z uchem okrągł.-skręcony	3432	szt.	2	BELOS
8	Pierścień jednoelektrodowy - górny	32956/S	szt.	2	BELOS
7	Izolator kompozytowy CS 120 S16 550/3230	0111110	szt.	2	ZAPEL
6	Rożek jednostronny - górny	32256/S	szt.	2	BELOS
5	łącznik główkowy do rożków z uchem okrągłym-płaski	3422	szt.	2	BELOS
4	łącznik orczykowy dwurzędowy	3825	szt.	2	BELOS
3	łącznik dwuuchowy z uchami okrągłymi-skręcony	3532	szt.	2	BELOS
2	łącznik przedłużający jednowidlasty	3837/S	szt.	1	BELOS
1	Wieszak uniwersalny śrubowo-kabłąk.	41141A	szt.	1	BELOS
Lp.	NAZWA CZĘŚCI	SYMBOL	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI

<i>Imię i Nazwisko</i> <i>Przebudowa linii 110kV w rejonie</i> <i>Bielskiego Parku Technologicznego</i> <i>Łomża</i>				<i>Określenie</i> <i>Linia 110kV Puszczyna - Stłesza</i>		<i>Indeks</i>	
<i>Przedmiot:</i> <i>Łańcuch izolatorowy IO2</i>							
<i>Stacja</i>		<i>Imię i Nazwisko</i>		<i>Specjalność</i>		<i>N. uprawnień</i>	
<i>Projektant</i> <i>Superażyski</i> <i>Nr lokality</i> <i>w omocie</i>		<i>Imię i Nazwisko</i> <i>Anna Kukuła</i> <i>Zasępnik Pys. nr</i>		<i>Identyfikacja</i> <i>Identyfikacja</i> <i>Identyfikacja</i>		<i>Stwierdzenie</i> <i>Stwierdzenie</i> <i>Stwierdzenie</i>	
				<i>Stwierdzenie</i> <i>Stwierdzenie</i> <i>Stwierdzenie</i>		<i>Data</i> <i>04/2012</i> <i>04/2012</i>	
<i>Nr rys 06/2</i>							