

Bielsko- Biała, dnia 21.08.2012r.

BZ.272.34.2012.KJ

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W załącznikach do SIWZ brak wykazu stolarki aluminiowej – proszę o uzupełnienie.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający wraz z odpowiedzią na pytanie, zamieści na stronie internetowej wykaz stolarki aluminiowej przeznaczonej do wymiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w poz. 47 przedmiaru zmieni ilość z 50,31 m² na 45,39 m².

Pytanie nr 2:

Przedmiar robót poz. 46 – nie zawiera wszystkich okien ujętych w zestawieniu stolarki PCV – proszę o wyjaśnienie ilości okien.

Wyjaśnienie nr 2:

Zgodnie z przedmiarem 55 sztuk (12 sztuk już zostało wcześniej wymienionych). Zamawiający zamieści na stronie internetowej poprawiony wykaz stolarki PCV przeznaczonej do wymiany.

Pytanie nr 3:

W przedmiarze poz. 46 okna powinny być wyposażone w nawietrzaki, natomiast w zestawieniu stolarki ujęte są tylko w oknach O1 – proszę o uściślenie w jakich oknach zamontować nawietrzaki.

Wyjaśnienie nr 3:

Tylko okna O1 należy wyposażyć w nawiewniki.

WICESTAROSTA
Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu

Stanisław Pięta