

Bielsko-Biała, dnia 23.08.2012r.

BZ.272.34.2012.KJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W „Projekcie Termomodernizacji i Kolorystyki” w pkt. 7.3 opisano, że okna z PCV mają być wykonane z profili 6 komorowych o głębokości 70 mm (parametry minimalne), czy Zamawiający dopuszcza również okna z profili 5 komorowych o głębokości 70 mm, które są znacznie tańsze.

Wyjaśnienie nr 1:

Dzisiejsze standardy profili z PCV wymagają stosowania minimum 6 komór, dlatego Zamawiający nie dopuszcza zastosowania profili 5 komorowych

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie koloru stolarki aluminiowej.

Wyjaśnienie nr 2:

Kolor RAL 8019 (ciemny brąz).

Pytanie nr 3:

Czy szkło bezpieczne w drzwiach aluminiowych ma być z jednej czy z obu stron ?

Wyjaśnienie nr 3:

Szkło bezpieczne w drzwiach aluminiowych ma być z jednej strony.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że parapety zewnętrzne mają być wykonane z blachy aluminiowej jak podano w „Projekcie Termomodernizacji i Kolorystyki”.

Wyjaśnienie nr 4:

Parapety zewnętrzne mają być z blachy stalowej powlekanej gr. 55 mm.

Pytanie nr 5:

Prosimy o uszczegółowienie czy elewacja ma być pomalowana farbą silikatową jak określono w przedmiarze robót poz. 43, czy może farbą silikonową jak podano w opisie technicznym pkt. 1.3.2.

Wyjaśnienie nr 5:

Do malowania elewacji należy zastosować farby polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) na przykład NOVALIT F firmy KABE.

CZŁONK ZARZĄDU
R. Franasik
Renata Franasik

WICESTAROSTA
G. Szetyński
Grzegorz Szetyński