

Bielsko-Biała, dnia 30.11.2012r.

BZ.272. 56.2012 – wyjaśn. SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów”

Na podstawie art.38 ust.2,6 oraz art.12a ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzupełnienie SST dla siatki wzmacniającej nawierzchnię i podanie parametrów technicznych siatki i rodzaju materiału a nie nazwy handlowej konkretnego producenta.

Wyjaśnienie nr 1:

Siatka Bitufor została zamieszczona w specyfikacji omyłkowo.

W związku z tym Zamawiający dokonuje wymiany zamieszczonego na stronie internetowej pliku SST D050326b na plik SST 050326b-aktualny .

Pytanie nr 2:

W dokumentach została załączona SST 05.03.26b „Warstwa wzmacniająca BITUFOR”. Nie ma jej natomiast w spisie SST. Warstwa taka nie występuje również w dokumentacji projektowej. Czy wymieniona powyżej SST 05.03.26b „Warstwa wzmacniająca BITUFOR” została dołączona omyłkowo?

Wyjaśnienie nr 2:

Siatka Bitufor została zamieszczona w specyfikacji omyłkowo. Zamawiający dokonuje wymiany zamieszczonego na stronie internetowej pliku SST D050326b na plik SST 050326b-aktualny

Pytanie nr 3:

W dokumentacji projektowej jest informacja, że kostka betonowa brukowa ma być podwójnie impregnowana. W SST 05.03.23 i SST 08.02.00 brak takiej informacji. Czy kostka ma być impregnowana fabrycznie czy po ułożeniu i jakim środkiem? Prosimy o uzupełnienie zapisów w SST.

Wyjaśnienie nr 3:

Kostkę betonową należy impregnować po jej ułożeniu, środkami dostępnymi na rynku i służącymi do tych celów – kalkulacja wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Czy kostka betonowa brukowa ma być bezfazowa?

Wyjaśnienie nr 4:

Zgodnie z opisem należy używać kostki bezfazowej.

Pytanie nr 5:

Czy podana w przedmiarze w pozycji 1.2.20 ilość krawężnika betonowego 12x25 cm – 2860 m nie jest znacznie zawyżona?

Wyjaśnienie nr 5:

Podana ilość krawężnika nie jest zawyżona.

Pytanie nr 6:

W przedmiarze w opisie pozycji 1.6.20 występuje obrzeże w kolorze oranż. Natomiast w opisie technicznym podano kolor obrzeża szary. Prosimy o podanie jakiego koloru obrzeże ma być zastosowane na tym zadaniu.

Wyjaśnienie nr 6:

Należy zastosować obrzeże koloru szarego.

Pytanie nr 7:

W opisie technicznym w pkt 5.3 zawarta jest informacja, że warstwa ścieralna ma być na lepszyczu modyfikowanym. W SST 05.03.05 w tablicy 1 wskazano asfalt D50. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę ścieralną.

Wyjaśnienie nr 7:

Proponuje się użycie DE 80 C.

Pytanie nr 8:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o profil kanalizacji deszczowej dla kanału od studni S1 do S11 w celu ustalenia wysokości studni i załączenie zestawienia studni rewizyjnych z podaniem ich wysokości.

Wyjaśnienie nr 8:

Studnie od S1 do S11 należą do studni zabudowywanych na istniejącym kolektorze deszczowym a ich wysokość należy każdorazowo ustalać w terenie. Do wyceny można przyjąć wys. do 3 m.

Pytanie nr 9:

W związku z rozbieżnością w ilościach podanych studni rewizyjnych oraz wpustów deszczowych (w przedmiarze: studnie Fi 1200 mm szt. 29 + studnie Fi 1500 mm szt. 2 + studnie Fi 2000 mm szt. 1 = razem 32 szt., oraz wpustów deszczowych szt. 28, natomiast wg rysunku: „Plan sytuacyjny kanalizacji” są 33 studnie rewizyjne oraz 22 wpusty deszczowe). Prosimy o podanie jakie ilości studni rewizyjnych oraz wpustów deszczowych należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienie nr 9:

Ilości studni oraz wpustów należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 10:

W poz. nr 1.5.26 przedmiaru robót należy wycenić „Oczyszczanie odwodnienia liniowego z namulów oraz konieczne naprawy – kalkulacja wykonawcy”. Prosimy o szczegółowy zakres robót dotyczący udrożnienia odwodnienia liniowego.

Wyjaśnienie nr 10:

Pozycja 1.5.26 obejmuje oczyszczenie rusztowego odwodnienia liniowego oraz konieczne remonty częściowe, które polegać będą na przywróceniu stanu pierwotnego/ np. dospawanie prętów rusztu/.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wskazanie na czym mają polegać „konieczne naprawy” odwodnienia liniowego z poz. nr 1.5.26 przedmiaru robót.

Wyjaśnienie nr 11:

Pozycja 1.5.26 obejmuje oczyszczenie rusztowego odwodnienia liniowego oraz konieczne remonty częściowe, które polegać będą na przywróceniu stanu pierwotnego/ np. dospawanie prętów rusztu/.

Pytanie nr 12:

Prosimy o podanie szerokości odwodnienia liniowego z poz. 1.5.26 przedmiaru robót.

Wyjaśnienie nr 12:

Należy przyjąć szerokość 0,50 m.

Pytanie nr 13:

Do SIWZ załączono SST D – 05.03.26b „WARSTWA WZMACNIAJĄCA BITUFOR”. Natomiast w przedmiarze robót oraz na rysunku nr 4 „Przekroje konstrukcyjne” nie pokazano wzmocnienia w technologii BITUFOR”. Prosimy o wyjaśnienie ww. rozbieżności.

Wyjaśnienie nr 13:

Siatka Bitufor została zamieszczona w specyfikacji omyłkowo. Zamawiający dokonuje wymiany zamieszczonego na stronie internetowej pliku SST D050326b na plik SST 050326b-aktualny.

Pytanie nr 14:

Dotyczy §4 ust.3 wzoru umowy

Wnosimy o określenie terminu do wykonania zobowiązań Wykonawcy liczbą miesięcy liczoną od dnia zawarcia umowy. Przyjęcie terminu do wykonania umowy konkretną datą może spowodować istotne komplikacje dla stron umowy (nawet pierwotną niemożliwość świadczenia wykonawcy), w przypadku gdy dojdzie do przewłoki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie nr 14:

Terminy wykonania umowy określone przez Zamawiającego w §4 wzoru umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 15:

Dotyczy §13 ust.4 wzoru umowy

Wnosimy o dodanie zdania drugiego o treści: „Odstąpienie z przyczyn określonych w ust.1 lit. „e” i „d” wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia pisemnie co najmniej 7-dniowego terminu do usunięcia stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia i bezskutecznego upływu tego terminu”. Wskazujemy, iż sięgnięcie po tak dalece idący środek prawny jakim jest odstąpienie od umowy powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego, pozwalającego często wyjaśnić istniejące między stronami rozbieżności i utrzymać umowę w mocy.

Wyjaśnienie nr 15:

Zapisy §13 ust.4 wzoru umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 16:

Dotyczy §14 ust.1 lit. „b” wzoru umowy

Wnosimy o dodanie po słowie „za” słowa „zawinione” Odpowiedzialność wykonawcy została ukształtowana w polskim prawie cywilnym na zasadzie winy, co powinno zostać zaakcentowane w treści umowy.

Wyjaśnienie nr 16:

Zapisy §14 ust.1 lit.b wzoru umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 17:

Dotyczy §14 ust.1 lit. „a” wzoru umowy

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zastrzeżonej tam kary umownej do 10% kwoty brutto o której mowa w §3 ust.2 umowy. Kara została zastrzeżona w wysokości rażąco wygórowanej. Ponadto jej zmniejszenie jest uzasadnione w świetle zasady symetrii praw i obowiązków stron (w §14 ust.2 umowy zastrzeżono karę dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto).

Wyjaśnienie nr 17:

Zapisy §14 ust.1 lit.a wzoru umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 18:

Dotyczy §14 ust.1 lit. „b” i „c” wzoru umowy

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zastrzeżonych tam kar umownych do 0,1% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki. Wskazujemy, iż kary umowne zostały zastrzeżone w wysokości rażąco wygórowanej.

Wyjaśnienie nr 18:

Zapisy §14 ust.1 lit.b i c wzoru umowy nie ulegają zmianie w zakresie wysokości kar umownych.

**W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
- do dnia 10.12.2012r.**

W konsekwencji zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają następujące punkty SIWZ, otrzymując brzmienie:

„9.1. Wnoszenie wadium

Oferent przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 10.12.2012r. godz. 10⁴⁵, w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt*tysięcy*złotych 00/100).

„13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81, pok. 12 (I piętro), nie później niż do dnia 10.12.2012r. do godz.10⁴⁵”

„ 13.4. lit. d) „Nie otwierać przed terminem 10 grudnia 2012r., godz. 11⁰⁰”

„ 14. Zamawiający otworzy złożone koperty z ofertami i zmianami w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć dnia 10 grudnia 2012r. o godz. 11⁰⁰ do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – sala narad (II piętro)”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki :

1. Plik SST D050326b-aktualny

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
inż. Wiesław Kubiś