

Bielsko-Biała, dnia 28.03.2013r.

BZ.272. 17.2013 – wyjaśn. SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej 4468S Bestwina – Janowice, ul. Szkolna w km 0+260 do 1+898”

\
Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową warstwa podbudowy ma zostać wykonana z gruntu stabilizowanego katalitycznie z zastosowaniem dodatku hydrofoboizacyjnego w postaci płynu (mieszanina czwartorzędowych związków amoniowych i amin tłuszczowych). Czy zamawiający dopuści zastosowanie stabilizacji gruntu z użyciem innego spoiwa?

Wyjaśnienie nr 1:

Zgodnie z zapisem w projekcie umowy: „Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. spowodują poprawę parametrów technicznych lub będą wynikać z aktualizacji rozwiązań spowodowanej zmianą w obowiązujących przepisach), co winno być potwierdzone przez

Natomiast zmiana spoiwa musi zapewnić możliwość układania warstw bitumicznych bezpośrednio na warstwę wzmocnionego podłoża (gruntu stabilizowanego katalitycznie), bez konieczności wykonania warstwy odprężającej z kruszyw, jak również pozwolić na krótkotrwale wyłączenie odcinków z ruchu, co jest istotne z uwagi na brak alternatywnych dojazdów dla mieszkańców odcinka objętego inwestycją.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
inż. Wiesław Kubis