

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4425S Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze – Wapienica w km 4+696 do 7+321”*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o udostępnienie rys./mapy z zaznaczonym na niej szczegółowym zakresem robót.

W szczególności prosimy o: początek i koniec opracowania, gdzie należy wykonać chodnik, gdzie należy wykonać przepusty, gdzie należy wykonać pobocza, gdzie należy wykonać rów, przekroje konstrukcyjne, lokalizacja oznakowania poziomego i pionowego itp.

### **Wyjaśnienie nr 1:**

Zamawiający uzupełnia materiały przetargowe o przekrój typowy oraz rys. mapy /dołączone **pliki: „przekrój typowy.pdf”** oraz **„mapa.pdf”**/.

Informujemy również, że oznakowanie poziome będzie realizowane poprzez wykonanie linii krawędziowych na całym zakresie inwestycji.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o załączenie SST dotyczące „Barier ochronnych stalowych – 59 m” z poz. nr 1.22 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

### **Wyjaśnienie nr 2:**

Zamawiający dołącza do materiałów przetargowych SST „Bariery energochłonne stalowe” /plik **„SST-bariery energ.stalowe”**/.

### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie rodzaju słupków (dwuteowy, ceowy, zetowy itp.) oraz rozstaw słupków dla „Barier ochronnych stalowych – 59 m” z poz. nr 1.22 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

### **Wyjaśnienie nr 3:**

Dopuszcza się zastosowanie słupków: dwuteowych, ceowych lub sigma, w rozstawie co 2m – poz. 1.22 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o załączenie SST dotyczące oznakowania poziomego za pomocą mas termoplastycznych.

### **Wyjaśnienie nr 4:**

Zamawiający dołącza do materiałów przetargowych SST „Oznakowanie poziome” dla mas termoplastycznych oraz chemoutwardzalnych /plik **„SST-oznakowanie poziome”**/.

### **Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuszcza, w ramach prowadzonego postępowania, przy wykonywaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego, zastosowanie zamiast mas termoplastycznych, chemoutwardzalne?

### **Wyjaśnienie nr 5:**

Do wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego dopuszcza się zastosowanie mas termoplastycznych bądź chemoutwardzalnych.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*inż. Wiesław Kubiś*