

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2640S w Wieszczętach”

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie ilości materiału do zasypiania wykopów za przyczółkami: skąd tak duża ilość robót – 2400m³?

Wyjaśnienie nr 1:

Określona w przedmiarze i kosztorysie ilość materiału do zasypiania wykopów za przyczółkami (2400,84 m³) jest właściwa. Ilość robót obejmuje nie tylko wykop pod fundament, ale również zjazd i miejsce dla ustawienia palownicy potrzebne dla wykonania pali.

Pytanie nr 2:

Czy nie nastąpiło zdublowanie pozycji nr 17 i 18 (2x2400 m³) w przedmiarze.

Wyjaśnienie nr 2:

Obydwie pozycje kosztorysu dotyczą zasypiania wykopu piaskiem, jednakże w pozycji 17 uwzględnione jest wykonanie zasypki (robocizna i sprzęt), a w pozycji 18 – zakup piasku (materiał) ; w obydwu pozycjach należy przyjąć ilość 2400,84 m³.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej nr 13 – koszt utylizacji gruntu z wykopu – jednostka miary szt.

Wyjaśnienie nr 3:

W pozycji 13 przedmiaru oraz kosztorysu wystąpił błąd. Jako prawidłową jednostkę miary należy przyjąć „m³”.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Wyjaśnienie nr 4:

W odpowiedzi Zamawiający dołącza do materiałów przetargowych dokumentację geologiczną (plik „Dokumentacja geologiczna.pdf”).

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie rozliczania częściowego wykonanych prac w okresach miesięcznych?

Wyjaśnienie nr 5:

Warunki odnośnie rozliczania częściowego robót zostały określone przez Zamawiającego w projekcie umowy i w tym zakresie nie ulegają zmianom.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług?

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §7 ust.1 do 5% wartości umowy brutto?

Wyjaśnienie nr 7:

Zapisy §7 ust.1 projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie maksymalnej wartości sumy faktur częściowych, o której mowa w §11 ust.1 do wysokości 90% wartości całkowitej zadania?

Wyjaśnienie nr 8:

Zapisy §11 ust.1 projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, o którym mowa w §14 ust.1 a) Umowy do poziomu 10%?

Wyjaśnienie nr 9:

Zapisy §14 ust.1 lit.a) projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych, o których mowa w §14 ust.1 b), c) Umowy do poziomu 0,1%?

Wyjaśnienie nr 10:

Zapisy §14 ust.1 lit.b), c) projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 11:

Powołując się na równość podmiotów w prawie cywilnym Wykonawca wnosi o dodanie kar umownych, które Zamawiający płaci Wykonawcy w następujących przypadkach:

- a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
- b) zwłoki w wykonaniu odbiorów w terminie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym odbiór miał zostać przeprowadzony
- c) zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym przekazanie terenu miało nastąpić.

Wyjaśnienie nr 11:

Zapisy §14 ust.1 lit.b), c) projektu umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 12:

W celu wykonania pali wielkośrednicowych $\phi 600$ należy wykonać przekładkę napowietrznej sieci energetycznej. Z uwagi na brak pozycji kosztorysowej na ten zakres robót, prosimy o informację, w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić w/w zakres robót.?

Wyjaśnienie nr 12:

Koszty związane z wykonaniem w/w robót należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
inż. Wiesław Kubiś