

Objaśnienia

- Istniejące kable energetyczne
- Istniejące kable energetyczne do demontażu
- Projektowane wstawki kablowe
- Projektowana rura ochronna AROT na skrzyżowaniu z rondem i wjazdem
- Projektowane mufy kablowe

Uwagi

1. Przed przystąpieniem do prac zasadniczych należy w miejscach charakterystycznych wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania kabli
2. Projektowane kable SN własności Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. na skrzyżowaniu z projektowanym rondem należy zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych A DVK Ø160mm natomiast kabel NN za pomocą rury ochronnej A T DVK Ø110mm. Równolegle do projektowanych rur na skrzyżowaniu z rondem oraz wjazdami należy ułożyć dodatkowo rurę rezerwową typu A T DVK Ø160mm oraz A T DVK Ø110mm
3. Projektowane wstawki kablowe SN własności Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. na skrzyżowaniu z infrastrukturą podziemną należy zabepieczyć za pomocą rur ochronnych A T DVR Ø160mm natomiast wstawkę kablową NN za pomocą rury ochronnej A T DVR Ø110mm
4. Wszelkie prace ziemne w terenie należy uprzednio zgłosić w Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Hutnicza 13 i wykonywać pod nadzorem zakładowych służb technicznych

LP- BIURO PROJEKTOWE Sp. z o. o.
Al. Wojciecha Korfantego 81, 40 - 160 Katowice
Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42

Przedmiot projektu:
Przebudowa Drogi Powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza na rondo. Cześć II - rondo

Nr proj: DP - 009	Tytuł rysunku: SCHEMAT PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH WŁASNOŚĆ WALCOWNI METALI "DZIEDZICE"	Skala: ---	Nr rys. 07
Stadium: PBW			
Data: 11.2010		Branża: ELEKTRYCZNA	
Projektował:	inż. Czesław Maciejczyk	Nr upr. 308/66	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Adam Ślusarz	Nr upr. 598/78	Podpis: