



## STAROSTA PSZCZYŃSKI

Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" Sp. z o.o.

DATA  
Miejsce

2012 -06- 21

Nr

5170 Zalatvia GE

Pszczyna, dnia 14 sierpnia 2012 r.

GN-XVI.6824.35.2012

~~Starosta Bielski~~

W wyniku rozpatrzenia wniosku Starosty Bielskiego z dnia 6 sierpnia 2012 r. (znak: BI.7140.1.2012.HI), jako wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, udzielam zgody na wykazanie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w obrębie ewidencyjnym Rudoltowice, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 3, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 713/140, w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych obejmujących prace polegające na przebudowie sieci elektroenergetycznych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Górniczego *Silesia* spółka z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach, pod warunkiem wyrażenia przez to przedsiębiorstwo zgody na wykonanie robót.

Ponadto informuję, iż powyższa nieruchomość jest przedmiotem prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego postępowania w sprawie stwierdzenia jej nabycia z mocy prawa przez gminę Pszczyna. Wojewoda Śląski zawiadomił o wszczęciu postępowania w tej sprawie zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 15 maja 2012 r. (znak: NWXV.7510.1.80.2012). W przypadku nabycia tej nieruchomości przez gminę Pszczyna, prawem do dysponowania nieruchomością cele budowlane będzie tytuł prawny wynikający z własności, przewidującej uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, stosownie do art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, że powyższa nieruchomość objęta jest wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą *Budowa drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z drogą krajową nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach – etap I*. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji zostało dokonane przez Starostę Bielskiego pismem naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej z dnia 9 lipca 2012 r. (znak: ZR.6744.4.4.2012.CE) oraz obwieszczeniem Starosty Bielskiego nr ZR.6744.4.4.2012.CE z dnia 6 lipca 2012 r.

### Do wiadomości:

- 1) Wojewoda Śląski;
- 2) Burmistrz Pszczyny;
- 3) Przedsiębiorstwo Górnicze *Silesia* spółka z o. o.  
w Czechowicach-Dziedzicach;
- 4) a.a.



Wojewoda Śląski  
Wydział Geodezji i Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami

43-200 PSZCZYNA, UL. 3 MAJA 10

TEL. +48 (32) 449 23 00, FAX. +48 (32) 449 23 45

[www.powiat.pszczyna.pl](http://www.powiat.pszczyna.pl); e-mail: [powiat@powiat.pszczyna.pl](mailto:powiat@powiat.pszczyna.pl)

# REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w GLIWICACH

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE



tel. centrala i sekretariat: (32) 777 49 50  
Regon: 276711017  
e-mail: [dyrekcja@gliwice.rzg.gov.pl](mailto:dyrekcja@gliwice.rzg.gov.pl)

ZU-5190-W/007/220/13 1771

Gliwice, dn. 28.01.2013r.

## Jednostki terenowe:

Zarząd Zlewni Małej  
Wisły w Pszczynie  
ul. Piotra Skargi 30  
43-200 Pszczyna  
tel/fax (32) 210 43 24

Zarząd Zlewni Przemysły  
w Przeczycach  
ul. 21 Stycznia 127a  
42-460 Mierzęcice  
tel/fax (32) 380 65 87

Zarząd Zlewni Górnej  
Odry w Raciborzu  
ul. Towarzystwa Gimn.  
"SOKÓŁ" 18  
47-400 Racibórz  
tel/fax (32) 415 46 71

Zarząd Zlewni Kłodnicy  
i Kanału Gliwickiego  
w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Chelmońskiego 1  
47-220 Kędzierzyn-Koźle  
tel/fax (77) 482 04 05-06

## Konta bankowe:

- w NBP O/O Katowice,  
dochodów:  
76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

wydatków:  
29 1010 1212 0052 1022 3000 0000

depozytu:  
65 1010 1212 0052 1013 9120 0000

**„ELPRO”**  
**Antoni Kukuczka**  
**ul. Rybna 4**  
**43-300 Bielsko – Biała**

Dot: wymiany kabli energetycznych 6 kV i sterowniczych nad rzeką  
Małą Wisłą w km 30+670 oraz 30+640 w Rudółtowicach

Po przeanalizowaniu przesłanej przy piśmie znak ELPRO: AK  
21/2013 z dnia 18.01.2013r. dokumentacji dotyczącej wymiany kabli  
energetycznych 6 kV i sterowniczych nad rzeką Małą Wisłą w km  
30+670 oraz 30+640 w Rudółtowicach na istniejącej kładce  
technologicznej PG „SILESIA” oraz na istniejącym pomoście  
technologicznym PG „SILESIA” – kładka dla pieszych, tutejszy  
Zarząd uzgadnia projektowane zamierzenia bez uwag. W trakcie  
przewodzenia robót należy przeprowadzić konserwację istniejących  
pomostów. W przypadku awarii czy katastrofy istniejących pomostów  
/nieokreślony stan techniczny/ odpowiedzialność ponosi jego  
właściciel.

Tutejszy Zarząd wyraża zgodę na zajęcie działek nr 706/133,  
707/133 i 708/133 na czas wykonywania robót. O terminie  
rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić z  
siedmiodniowym wyprzedzeniem Zarząd Zlewni Małej Wisły w  
Pszczynie. Po zakończeniu robót teren należy oczyścić,  
uporządkować oraz doprowadzić do należytego stanu technicznego.  
W aktach sprawy zatrzymujemy dokumentację projektową przepustu  
kablowego.

p.o. DYREKTORA  
RZGW w Gliwicach

inż. Tomasz Cywiński

## Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni Małej Wisły w Pszczynie.
2. Wydział MS w/m.
3. Wydział ZU a/a.

miejsowość / data... Galinów - Poddębice ... 10.05.2012 ...

## NOTATKA SŁUŻBOWA

Objekt

*Rebutanus infusculatus* PC "Siterio" MOD Siterio

W sprawie

.....podane assumptions pochodzą z danych biologicznych.....

.....г. изобретения Левиша Павловича из Лодзинск.....

Obecni:

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpisy
1. Sławomir Horawski	Kier. biura inwestycji SP	Horawski
2. Andrzej Kukurowski	projektant	
3. Andrzej W. Pisk	KDEM	W. Pisk
4. Piotr P. P.	St. Oddr. Otr. El. P.	P. P.
5.		
6.		

Ustalono:

Przepraszam, że z polskimi polskimi słowami

Variação (clima e massa de água) isolada:

1. IS SILESIA HOJA SILESIA divisi locuitor talvea prebucadea  
suaile cecropieci auz a zolocilecu grofianu radeie

~~I was producing voluntary behavior disturbances~~

Poor Structure

2. Po Silesia pade aqumagi jathie uumaz bay' sretanue  
olla pabudangumagi' wogdai'

3. Strategia rozstrzygnięć technicznych, których przyjęcie ułatwiło  
przebieg wypracowywania do ogólnonacjonalnego projektu.

NOTATKA SŁUŻBOWA

Obiekt

Zasilanie energetyczne  
na terenie PGE Śląsk

W sprawie

Przebieganie kabli 6 kV i 0,4 kV  
kablowym i torsem słupowym

Obecni:

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpisy
1. <u>Dariusz Kuczkowski</u>	<u>Projektant</u>	<u>[Podpis]</u>
2. <u>Andrzej Kuczkowski</u>	<u>Nadzórca</u>	<u>[Podpis]</u>
3. <u>Andrzej Kuczkowski</u>	<u>Pracownik</u>	<u>[Podpis]</u>
4. <u>Andrzej Kuczkowski</u>	<u>Pracownik</u>	<u>[Podpis]</u>
5. <u>Andrzej Kuczkowski</u>	<u>Pracownik</u>	<u>[Podpis]</u>
6.		

Ustalono:

- 1) Przebieganie kabli 6 kV i 0,4 kV
- 2) Przebieganie kabli 6 kV i 0,4 kV
- 3) Przebieganie kabli 6 kV i 0,4 kV
- 4) Przebieganie kabli 6 kV i 0,4 kV
- 5) Przebieganie kabli 6 kV i 0,4 kV

NOTATKA SŁUŻBOWA

Obiekt

Linie energetyczne - PG Silesja sp. z o.o.  
Czechowice

W sprawie

Przebudowa linii 6 kV i 0,5 kV

Obecni:

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpisy
1. <u>Artur Kukuerni</u>	<u>Projektant</u>	
2. <u>Piotr Pietryka</u>	<u>PG Silesja</u>	<u>[Signature]</u>
3.		
4.		
5.		
6.		

Ustalono:

Ola wykonawstwa Kolizji z ist. infrastrukturą Terenu Rolniczego w Komarnie należy przebudować sieć energ. na terenie PG Silesja w mostoforsym zakresie  
Linie 6 kV

Linia nr 1 należy przebudować na odcinku "stakada" do dolnej kładki na Nisk

Linia nr 2 należy przebudować na odcinku od rozdzielni do skrajnej linii napr. przed Wisłą (4)

Linia nr 3 należy przebudować na odcinku okolicy (sąpaz linii nr 2) do okolic estakady przed Wisłą.

Linie 0,5 kV

Kabel zasilający przepompownię  
Verte



zbiornika wod stojący przebudować  
od rozdzielni, do ok 30 mb  
za prac drugie  
Materiały między zaprojektować kabel  
zasilający do pompowni zasilającej  
go ZK wlotowej.

Przedstawienie projektu nowych  
tras kable zaskania pokazujące  
na planie zagospodarowania  
z uwzględnieniem infrastruktury  
Porku lotniczego przed opracowaniem  
projektu.