



Bielsko-Biała, dnia 12.12.2013r.

BZ.272.64.2013.GA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych w Czechowicach-Dziedzicach i Bestwinie w ramach zadania „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie przekroju zasuwy w pozycji 303.

Wyjaśnienie 1:

Zasuwa podana w pozycji 303- Zasuwa kołnierzowa DN150.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie wielkości i materiał wykonania studni oraz średnicy wodomierza.

Wyjaśnienie 2:

Studnia wodomierzowa DN1000 PE, wodomierz DN150.

Pytanie 3:

Dokumentacja projektowa zawiera wykop i oznakowanie taśmą rurociągu, w której pozycji kosztorysu uwzględnić te roboty?

Wyjaśnienie 3:

Wykop pod sieć wodociagową uwzględniony jest w wykopie drogowym oraz pod sieć kanalizacji sanitarnej. Oznakowanie rurociągu taśmą należy uwzględnić w pozycji nr 302 TER.

Członek Zarządu

Stanisław Pięta

CZŁONEK ZARZĄDU

Renata Franasik