



Bielsko-Biała, dnia 11.12.2013r.

BZ.272.64.2013.GA

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych w Czechowicach-Dziedzicach i Bestwinie w ramach zadania „Kompleksowe uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

### Pytanie 1:

W pozycjach TER nr 77-84 mowa jest o przebudowie kabli PGS: Linia nr 1 75m, Linia nr 2 77m, Linia nr 3 76m, łącznie 228m natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że do przebudowy jest sieć kabli SN o całkowitej długości 1438m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Prosimy również o udostępnienie rysunków przedstawiających faktyczny zakres robót do wykonania.

### Wyjaśnienie 1:

Do przebudowy w ramach zadania przewidziano odcinek kabla z rozdzielni R-8 na długości 165 m (wzdłuż instalacji wód słonych, wód sklarowanych i szlamów popłuczkowych), który należy ułożyć w rurze ochronnej. Wg pozycji nr 76-77 TER.

W ramach przygotowania do etapu II budowy drogi należy przebudować odcinek linii nr 1 na długości 75 m, linii nr 2 na długości 77 m oraz linii nr 3 na długości 76 m. Kable należy ułożyć w rurach ochronnych. Wg pozycji 78-83 TER.

Przebudowa w/w linii energetycznych jest ściśle związana z przebudową całości linii energetycznych własności PG Silesia i zostanie wykonana w ścisłej współpracy z PG Silesia.

W związku z powyższym Zamawiający doda do dokumentacji przetargowej oraz zamieści na stronie [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl) rysunek pn. **plan sytuacyjny- stan projektowany**, z zaznaczonymi odcinkami przebudowy.


### Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego dotyczącego budowy kanału technologicznego. Pozycje TER nr 48-51.

### Wyjaśnienie 2:

Kanał technologiczny, jako element wyposażenia technicznego drogi należy wykonać wg specyfikacji D.01.03.04.

  
Członek Zarządu  
Stanisław Pięta

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Renata Franasik