

Bielsko – Biała, dnia 12.06.2014r.

ZDP.272.11.2014 – wyjaśn. SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4447S ul. Węglowa w Czechowicach – Dziedzicach”

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ poprzez wskazanie jaki typ elementów drobnowymiarowych został zaprojektowany dla budowy nawierzchni ścieżki rowerowej.

Wyjaśnienie 1:

Do budowy ścieżki rowerowej została zaprojektowana kostka betonowa o grubości 8 cm bezfazowa.

Pytanie nr 2:

Proszę o wskazanie oczekiwanej kolorystyki w oparciu o określenia stosowane przez Producentów, gdyż określenie „szary MIX” jest nieprecyzyjne.

Wyjaśnienie 2:

Do budowy ścieżki rowerowej została zaprojektowana kostka koloru szarego (odstępujemy od szary-mix).

Pytanie nr 3:

Zapis Projektanta o „podwójnej impregnacji” jest niemożliwy do realizacji na etapie wykonawstwa, gdyż impregnację kostki, zgodnie z wytycznymi Producentów, można wykonać dopiero po rocznym okresie, licząc od momentu zabudowania.

Wyjaśnienie 3:

Do wyceny i realizacji należy przyjąć kostkę fabrycznie impregnowaną. Rezygnuje się z impregnacji kostki na budowie.

Pytanie nr 4:

Oznakowanie pionowe poz. 1.13.12 i 1.13.2 jest słupki fi 70 mm.

Typowe słupki do znaków drogowych są fi 63,00 mm czy można je zastosować.

Wyjaśnienie 4:

Oznakowanie pionowe: dla poz. 1.13.1 należy przyjąć słupki fi 70, natomiast dla poz. 1.13.2 słupki o średnicy 63 mm.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Urszula Kosman