

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

**Rozdzielnia Gazu
w Czechowicach-Dziedzicach**
ul. J. Sobieskiego 17a, 43-502 Czechowice-Dz.
tel. (32) 215 33 76
fax (32) 215 81 30

**Krzysztof Pach-KPH
Ul. Michałowicza 17/10
41-100 Siemianowice Śl.**

Wasz znak: KPH/RR/009/2010/KP
Nasz znak: B3-147/39/119/2010

Czechowice-Dziedzice, 11.02.2010

Dot: wydania warunków technicznych przebudowy infrastruktury.

W związku z przesłanym pismem o znaku j.w. z dn. 19.01.2010 r. informuję, że na załączonych mapach naniesiono gazową sieć dystrybucyjną tj. gazociąg średniego ciśnienia.

Jednocześnie zaznaczam, że w miejscach przekroczeń ulic gazociągami należy przestrzegać następujących zaleceń:


- przed przystąpieniem do robót wykonawcza zgłosi nadzór branżowy do Rozdzielni Gazu w Czechowicach-Dz.
- podczas robót ziemnych (w miejscach skrzyżowań z gazociągiem) nie należy używać sprzętu mechanicznego
- w sytuacjach koniecznych (np. zabudowa rur ochronnych na gazociągu) należy szczegóły rozwiązań uzgodnić w Dz. Technicznym RG).
- zachować obowiązujące w przepisach branżowych odległości pionowe i poziome gazociągu od uzbrojenia modernizowanej drogi
- zgłosić roboty zanikowe do odbioru przez przedstawiciela Rozdzielni Gazu

Zwracam też uwagę na mogące występować lokalne wypłycaenia w ułożeniu gazociągu oraz brak taśmy ostrzegawczej.

Okoliczności te powinny być uwzględnione w trakcie realizacji zadania przez wykonawcę. Należy także dokonać uzgodnienia z RG Bielsko-Biała.

k/o

1 x a/a

KIEROWNIK
Rozdzielni Gazu
Czechowice-Dziedzice

mgr inż. Ryszard Jędrał-Tomski