

OPINIA nr GK.6630.369.2013.SD

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) - uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branżowych

OPINIUJĘ POZYTYWNIE

projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dla obiektu:

**linia kablowo-napowietrzna oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Jana III Sobieskiego
w Kozach**

Inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Regeja 81
43-382 BIELSKO-BIAŁA**

Projektanci: **Usługi Projektowe Grzegorz Glanowski
ul. Zdrojowa 12
43-356 BUJAKÓW**

Zlecenie z dnia: **22.07.2013** nr **brak**

Data wpływu: **25.07.2013**

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
4. Po zrealizowaniu a przed zasypaniem uzbrojenia należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
5. Niniejszy protokół wraz z częścią graficzną (mapa z pieczęcią) wpiąć do każdego egzemplarza dokumentacji.
6. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
7. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

Uwagi i zalecenia branżowe:

AQUA S.A.- W miejscu zbliżenia do sieci wod.-kan. roboty ziemne wykonać ręcznie. Zachować min. odległość pionową 0,2 m oraz poziomą 0,7 m od wodociągu. W przypadku odkrycia kolizji z niezainwentaryzowaną siecią wod.-kan., fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do AQUA S.A. celem dokonania dalszych ustaleń. Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzenia robót usunięte będą na koszt Inwestora tych robót.

RG Kęty- Uzgadnia się zgodnie z pismem znak B5-432-915-2959/13 z dnia 16.08.2013 r.

ŚZMiUW B-B- Budowę chodnika nad ciekim Kozówka należy uzgodnić z tut. Oddziałem.

RZSW B-B- Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie gruntów zmeliorowanych. Uszkodzone podczas robót nie zainwentaryzowane istniejące ciągi drenarskie należy połączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonywania połączeń przerwanej sieci drenarskiej, tj. ułożenie na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem gruntu, względnie dokonania ich przebudowy. Prace wykonywać pod odpłatnym nadzorem pracownika tut. Związku. Powiadomić RZSW Bielsko-Biała o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

Lp.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rol i Leśnictwa	Barbara Koral	nieczytelny
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Urszula Kos	nieczytelny
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	Lucyna Fober	nieczytelny
4.	„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej	Michał Firs	nieczytelny
5.	TAURON Dystrybucja S.A. RD Bielsko-Biała	Tadeusz Gołda	nieczytelny
6.	TAURON Wydział Łączności w B-B	Leszek Wiencek	nieczytelny
7.	Rozdzielnia Gazu w Kętach	Wojciech Gąsiorek	nieczytelny
8.	OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. TJ0 Bielsko-Biała	Andrzej Kominek	nieczytelny
9.	Telekomunikacja Polska S.A. Region w Katowicach	nieobecny	
10.	Telefonia DIALOG	Tadeusz Banaś	nieczytelny
11.	Urząd Gminy Kozy	Piotr Kine	nieczytelny
12.	ŚZMiUW Insp. w Bielsku-Białej	Elżbieta Zalewska	nieczytelny
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej	Czesław Kanik	nieczytelny
14.	ZPKWŚ Żywiec	Monika Lach	nieczytelny

Z up. STAROSTY

Danuta Szrzypliec
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej