

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Kętach
ul. Krakowska 27, 32-650 Kęty
tel./fax (33) 845 03 98

MBD Projekt Spółka z o. o.
ul. Brzozowa 5
34-400 Nowy Targ

Wasz znak: 03/30.08.13/073-DKB/da

Kęty, 18.09.2013

Nasz znak: B5-432-1005-3310/13

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Kozach,
(inwestor: Powiat Bielski ul. Piastowska 40 Bielsko Biała).

W załączeniu przesyłamy projekt jw., dotyczący uzgodnienia przebudowy drogi powiatowej 4482S Hańców – Kozy – Podlesie ul. Kęcka, który uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu Kęty celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego.
2. W wypadku głębokich wykopów (poniżej naszego uzbrojenia) gazociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
3. Miejsca skrzyżowania projektowanej **kanalizacji deszczowej** z istniejącymi gazociągami należy wykonać zgodnie z PN-91/M-34501. Ponadto gazociągi należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3 m ponad wierzch gazociągów.
4. Prace prowadzone w pobliżu gazociągu prowadzić na podstawie projektu zabezpieczenia gazociągu pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela.
5. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac w celu podania warunków i sposobu zabezpieczenia lub przebudowy istniejących gazociągów w miejscach skrzyżowania z projektowanymi przepustami betonowymi.
6. W miejscach skrzyżowania projektowanych zatok autobusowych z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć gazociągi rurą osłonową.
7. Wykonane skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącymi gazociągami podlegają odbiorowi robót zanikowych przez przedstawiciela Rozdzielni Gazu Kęty. Protokół z odbioru należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
8. Koszty wynikające z przebudowy gazociągów oraz kontroli prac w terenie ponosi inwestor.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Uwaga!

Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

K/o
RGK

KIEROWNIK
Rozdzielni Gazu w Kętach
Józef Łyson