



**ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach**

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880



Śląskie.
Pozytywna energia

ŚZMiUW/B-B/2221/2013/MZ
U-12/III/2013

Żywiec, dnia 04.11.2013 r.

JEDNOSTKI TERENOWE:

**Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu**
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna**
43-155 Bieruń Nowy
ul. Turystyczna 1
tel./fax.: 32/ 216-29-77
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyń
43-400 Cieszyń
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe
Gliwice**
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 112
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

**Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy**
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

MBD PROJEKT Spółka z o.o.
ul. Sewera 3
30-134 Kraków

W odpowiedzi na pismo nr 16/24.10.13/073-DKB/da z dnia 24.10.br. w sprawie przebudowy drogi powiatowej 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie, ul. Kęcka, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko-Biała z siedzibą w Żywcu, po przeprowadzeniu analizy otrzymanych planów sytuacyjnych z projektu technicznego i dokonaniu oględzin w terenie uzgadnia projekt pod następującymi warunkami:

1. Inwestor dokona przebudowy wylotu rurociągu \varnothing 500 odprowadzającego wody deszczowe do cieku Czerwinka od strony dolnej wody, poniżej przepustu pod drogą.
2. Inwestor dokona przebudowy zniszczonej opaski siatkowo-kamiennej 2x50x50cm ubezpieczając lewą skarpe w miejscu wylotu od ściany przyczółka na długości 6 m poniżej wylotu. W dnie cieku na całej szerokości i na długości 6 m od przepustu wykonać należy materac siatkowo-kamienny gr. 0,5 m.
3. Roboty w obrębie cieku należy wykonywać pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela tut. Oddziału.
4. Zobowiązuje się Inwestora do zawarcia umowy na pełnienie nadzoru specjalistycznego w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót.
5. W przypadku uszkodzenia skarp i dna cieku w trakcie robót, Inwestor zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.
6. Po zakończeniu robót należy dokonać protokolarnego ich odbioru z udziałem przedstawiciela tut. Oddziału.
7. Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 – tekst jednolity z późn. zm.) na użytkownika urządzeń wodnych nakłada się obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, stałej konserwacji i remontu wykonanych umocnień brzegowych i dennych w celu zachowania ich funkcji.

Powyższe uzgodnienie nie narusza praw osób trzecich i jest ważne na okres dwóch lat.

Koszt uzgodnienia wynosi: 72 zł
Nr klasyfikacji księgowej: 84.11.11.0
NIP: 735-285-67-90

Do wiadomości:

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
ul. Tadeusza Regea 81
43-382 Bielsko-Biała

Kopia: DM aa.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Oddział Bielsko-Biała z/s w Żywcu
KIEROWNIK ODDZIAŁU
[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Zagórski