

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 813 10 00, 33 498 10 00
fax: 33 813 17 02, 33 498 17 02
e-mail: bielskobiala.rd@tauron-dystrybucja.pl



1000912314



Bielsko-Biała, dn. 19-09-2013r.

MBD Projekt Spółka z o.o.
Ul. Brzozowa 5
34-400 NOWY TARG
POLSKA

Znak: O6/R1/ZS/JM/2013-09-19/1146

Nr. Kodu 1000970259

TD/2013-10-02/00000001

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej 4482S Hałcnów – Kozy - Podlesie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.08.2013r., data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 02.09.2013r., w sprawie jw. informujemy, że na przebudowę w/w drogi oraz chodników wydane zostały stosowne warunki przebudowy.

Odnosnie wymiany istniejących opraw oświetleniowych informujemy, że nasza firma wymieni na w/w odcinku wszystkie oprawy oświetleniowe do końca bieżącego roku.

Końcowe uzgodnienie przedmiotowej przebudowy zostanie wydane po podpisaniu porozumienia, którego wzór został dołączony do warunków przebudowy.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej RD Bielsko-Biała
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią

Krzysztof Szaflarski

Kopie: 1 x ZS

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 813 10 00, 33 498 10 00
fax: 33 813 17 02, 33 498 17 02
e-mail: bielskobiala.rd@tauron-dystrybucja.pl



Bielsko-Biała, dn. 19-09-2013r.

MBD Projekt Spółka z o.o.
Ul. Brzozowa 5
34-400 NOWY TARG
POLSKA

Znak: O6/R1/ZS/JM/2013-09-19/1146
Kod: 1000970259

**Dotyczy: WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZY
UL. KĘCKIEJ W KOZACH**

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

„Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie”

z istniejącymi liniami kablowymi stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A. podajemy warunki ich zabezpieczenia.

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego poza jezdnię i wjazdy.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
3. Lista kolidujących kabli (oznaczenia na planie):
a) YAKY 4x35 mm² relacji słup linii nN – ZK 8941
b) YAKY 4x120 mm² oraz YAKY 4x35 mm² relacji słup linii napowietrznej – słup linii napowietrznej nN
c) 2 x YAKY 4x120 mm² oraz YAKY 4x35 mm² relacji Stacja transformatorowa nr 10116 „Kozy Zagroda” – słup linii napowietrznej nN
4. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
5. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
6. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Rejonu Dystrybucji Bielsko-Biała, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przebudowy kolidujących urządzeń.
9. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
10. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Porozumienia.
11. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
12. Osoba do kontaktu Jarosław Modrzakowski telefon 33 813-16-17

Z poważaniem

Załączniki:

1. Projekt Porozumienia

Kopia: 1xZS

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej RD Bielsko-Biała
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 813 10 00, 33 498 10 00
fax: 33 813 10 63, 33 498 10 63
e-mail: bielskobiala@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 512 028 025,78 zł

Krzysztof Szaflarski

www.tauron-dystrybucja.pl