


Wilamowice, 09.09.2013 r.

MBD Projekt Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 5
34-400 Nowy Targ

L.dz.944/ZW/2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2013 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej 4482S Hałcnów – Kozy – Podlesie, ul. Kęcka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uzgadnia wg niżej wymienionych warunków technicznych:

1. Studzienki kanalizacji sanitarnej ułożyć wg rzędnej terenu nawierzchni drogi i chodnika.
2. Włazy studzienek kanalizacji sanitarnej ułożyć na dobrze zagęszczonej podsypce.
3. Zachować odległość w pionie min. 0,30 m w miejscach krzyżowania się naszej sieci kanalizacji sanitarnej z projektowaną przebudową kanalizacji deszczowej.
4. Prace wykonywane na naszych urządzeniach muszą być zakończone protokołem odbioru technicznego podpisanego przez naszego pracownika.

Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Wilamowicach

inż. Mieczysław Rupiś