

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1456S Czaniec – Porąbka w gminie Porąbka”

Na podstawie art.38 ust.2 oraz art.12a ust.2 i 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. *Prawo Zamówień Publicznych* (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy na kanalizacji deszczowej wg STWiORB nr D-03.02.01. , dopuszcza się stosowania zamiennego rur betonowych/ żelbetowych w średnicach DN500, DN800, na rur z tworzyw, np. PVC, PP, HDPE ?

Wyjaśnienie 1:

Rury żelbetowe w średnicach DN500 i DN800 zostały zastosowane na przepustach, a nie na kanalizacji deszczowej i odpowiada im STWiORB nr D-03.01.01.

Nie dopuszcza się zamiany tych rur na rury z tworzyw sztucznych.

Pytanie nr 2:

Czy dopuszcza się stosowania różnych systemów betonowych (studnie, rury) na kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienie 2:

Dokumentacja nie określa systemów betonowych. Studnie oraz rury mają spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i być kompatybilne.

Pytanie nr 3:

W związku z rozbieżnością w opisie rodzaju kłapy zwrotnej na wylocie W1 pomiędzy decyzją ŚZMiUW gdzie występuje kłapa zwrotna a rysunkami na których występuje zastawka naścienna wg rys. nr 3.1, a przedmiarem gdzie występuje kłapa zwrotna żeliwna prosimy o doprecyzowanie rodzaju, typu i materiału z jakiego ma być wykonana kłapa zwrotna.

Wyjaśnienie 3:

Na wylocie W1 należy zastosować klapę zwrotną prostą z dociążeniem, montowaną do ściany i wykonaną z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE.

Kłapa ma mieć średnicę przelotową 300mm i posiadać aprobatę techniczną.

Pytanie nr 4:

W opisie technicznym elektrycznym występuje obwód oświetleniowy zasilany ze stacji Sn/nn 50549 Porąbka z wykazem materiałów do zabudowy – przedmiar go nie uwzględnia. Prosimy o odpowiedź gdzie należy uwzględnić zakres dla ww. obwodu.

Wyjaśnienie 4:

Przedmiar istotnie nie uwzględnia powyższego obwodu oświetleniowego zasilanego ze stacji Sn/nn 50549 Porąbka-Kuźnia.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru II oraz kosztorysu ofertowego II, poprzez dodanie pozycji nr 1.13.1 oraz 1.13.2, służących do wyceny w/w obwodu.

Pytanie nr 5:

Dla obwodu zasilanego ze stacji 50316 Czaniec Dozorówka jest łącznie 1010m kabla YAKY 2x16 i YAKY 2x25mm². W przedmiarze jest tylko 850m. prosimy o odpowiedź w której pozycji należy uwzględnić pozostałą ilość?

Wyjaśnienie 5:

Faktyczna długość kabla dla obwodu zasilanego ze stacji 50316 Czaniec Dozorówka wynosi 870m, w tym 394mb kabla typu YAKY 2x16mm² i 476 mb kabla typu YAKY 2x25mm².

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru II oraz kosztorysu ofertowego II, poprzez zmianę ilości w pozycjach nr 1.10.17, 1.10.18, 1.10.19 i 1.10.20.

W związku ze zmianami dokonanyymi w przedmiarze II oraz kosztorysie ofertowym II, Zamawiający dodaje do materiałów przetargowych (zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl) pliki: „Przedmiar II - aktualny” oraz „Kosztorys ofertowy II - aktualny”, natomiast pliki: „Przedmiar II” oraz „Kosztorys ofertowy II” uznaje za nieaktualne.

**W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
- do dnia 09.02.2015r., godz. 10:45.**

W konsekwencji zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają następujące punkty SIWZ, otrzymując brzmienie:

• „11.1. Wnoszenie wadium

Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. **najpóźniej do dnia 09.02.2015r. godz. 10⁴⁵**, w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto*tysięcy*złotych 00/100).

• „15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81, pok. 12 (I piętro), **nie później niż do dnia 09.02.2015r. do godz. 10⁴⁵**”

• „15.3. lit. d) „Nie otwierać przed terminem 09 lutego 2015r., godz. 11⁰⁰”

• „16. Miejsce i termin otwarcia ofert .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81– sala narad (II piętro), w dniu 09.02.2015r. o godz. 11⁰⁰.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

inż. Wiesław Kubiś

WICESTAROSTA

Grzegorz Szetyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Adamiec

Załączniki (dołączone do materiałów przetargowych na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl) :

1. „Przedmiar II - aktualny”
2. „Kosztorys ofertowy II - aktualny”