


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01



Rejon Dystrybucji Gazu w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8137600, fax. 33 8137622
rdg.bielsko-biala@gsgaz.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej
ul. Regera 81
43-382 Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, dn. 11.02.2015


Nasz znak: B1/ MK/ 432 / 214 / 2015

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej 4425 S Czechowice – Zabrze – Międzyrzecze – Wapienia w Międzyrzeczu Górnym.

Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłamy projekt przebudowy drogi powiatowej w Międzyrzeczu Górnym uzgodniony na warunkach podanych przez Rozdzielnię Gazu w Bielsku-Białej, znak pisma: B1 / 432 / 1119 / 2009 z dnia 20.07.2009r

Z poważaniem:


KIEROWNIK
ds. Technicznych
Rejon Dystrybucji Gazu
w Bielsku-Białej
Stanisław Łaciak

k/o:

adresat, B1-a/a

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

ROZDZIELNIA GAZU BIELSKO-BIAŁA

Ul. Grażyńskiego 3

Tel. 033 8137610

033 8137653

MBD PROJEKT
34-400 NOWY TARG
ul. Brzozowa 5

Bielsko-Biała, dn. 20.07.2009

Nasz znak: B1/432 /1119 /2009

Dot.: przebudowy drogi powiatowej 4425 S w Międzyrzeczu Górnym .

1. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Rozdzielnię Gazu w Bielsku-Białej podając termin rozpoczęcia robót oraz nazwisko , adres kierownika budowy i inspektora nadzoru
2. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod płatnym nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Bielsku-Białej.
3. Armaturę służącą do obsługi sieci gazowej pozostawić w obecnym stanie.
4. Ustala się maksymalną głębokość korytowania na 0,4m. Maksymalne przykrycie gazociągu nie może przekroczyć 1,2m.
5. Przy przebiegu równoległym projektowaną ławę betonową pod krawężnik i obrzeże betonowe układać w odległości co najmniej 0,5 m od istniejącej sieci gazowej.
6. Nawierzchnię chodników wykonać z materiałów łatwo rozbieralnych.
7. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z gazociągiem wykonać wg.PN-91 M-34501.
8. Przy przebiegu równoległym projektowaną .kanalizację układać min.1.5m od sieci gazowej.
9. W wypadku odkrycia gazociągu w czasie prac należy powiadomić dystrybutora sieci gazowej celem podjęcia dalszych decyzji związanych z jego zabezpieczeniem. .
10. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu zgłosić do odbioru stan techniczny sieci gazowej .
11. W przypadku awarii gazociągu Rozdzielnia Gazu Bielsko – Biała zastrzega sobie prawo wejścia w teren .
12. Wszelkie sprawy kolizyjne zgłaszać do p. Jacka Bartonia. Tel. 8137-649

Rozdzielnia Gazu w Bielsku-Białej
Kierownik


Stanisław Łaciak