

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4425S Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze – Wapienica w km od 12+260 do 12+975”

Na podstawie art.38 ust.2, 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi/ wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

Dot. poz. 1.4.3 przedmiaru drogowego – prosimy o podanie średnicy kolektora.

Wyjaśnienie 1:

Do wyceny - w poz. 1.4.3 przedmiaru/ kosztorysu ofertowego - należy przyjąć średnicę kolektora: **kd 300**.

Pytanie nr 2:

Dot. poz. 1.4.5 przedmiaru drogowego – prosimy o podanie średnicy studni rewizyjnych.

Wyjaśnienie 2:

Do wyceny należy przyjąć - w poz. 1.4.5 przedmiaru/ kosztorysu ofertowego - średnicę studni rewizyjnych **fi 1200 mm** (zgodnie z założeniem projektanta).

Pytanie nr 3:

Dot. poz. 1.4.7; 1.4.8; 1.4.9; 1.4.10 przedmiaru drogowego – prosimy o załączenie zdjęć przedstawiających ogrodzenia z siatki przeznaczone do rozbiórki.

Wyjaśnienie 3:

Zamawiający dodaje do materiałów przetargowych (zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl) pliki:

- „zdjęcie 1”
- „zdjęcie 2”
- „zdjęcie 3”
- „zdjęcie 4”

Pytanie nr 4:

Dot. poz. 1.4.11 przedmiaru drogowego – prosimy o podanie wymiarów ścieków z elementów betonowych, typu mulda.

Wyjaśnienie 4:

Wymiary ścieków z elementów betonowych typu mulda należy przyjąć zgodnie z przekrojem typowym na rys. nr 4.4 (w pliku: *PW droga – przekroje typowe*).

Pytanie nr 5:

Dot. poz. 6.2.1 przedmiaru drogowego – prosimy o podanie wymiarów płyt ażurowych..

Wyjaśnienie 5:

Wymiary płyt ażurowych należy przyjąć: **60 cm x 40 cm**.

Pytanie nr 6:

Dot. poz. 6.3.1 przedmiaru drogowego – prosimy o podanie wymiarów ścieków z elementów betonowych, mulda.

Wyjaśnienie 6:

Wymiary ścieków z elementów betonowych typu mulda należy przyjąć zgodnie z przekrojem typowym na rys. nr 4.4 (w pliku: *PW droga – przekroje typowe*).

Pytanie nr 7:

Dot. poz. 6.3.2 przedmiaru drogowego – prosimy o podanie wymiarów ścieków z elementów betonowych, korytko górskie.

Wyjaśnienie 7:

Wymiary korytka ściekowego z elementów betonowych, typu „górskiego” należy przyjąć zgodnie z przekrojem typowym na rys. nr 4.4 (w pliku: *PW droga – przekroje typowe*).

Pytanie nr 8:

Prosimy o załączenie profilu podłużnego dla kanalizacji, aby móc odczytać głębokości posadowienia wszystkich studni systemowych, rewizyjnych, wlotowo-osadnikowych i studzienek ściekowych (brak w dokumentacji technicznej).

Wyjaśnienie 8:

Profil podłużny dla kanalizacji znajduje się już wśród materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl - plik: *PW kan. – niweleta*.

Pytanie nr 9:

Dot. poz. 32 przedmiaru kanalizacyjnego – prosimy o załączenie rysunku przedstawiającego szczegół wykonania studni wlotowo-osadnikowej (prostokątnej).

Wyjaśnienie 9:

Szczegóły wykonania studni wlotowo-osadnikowej (prostokątnej) znajdują się w STWiORB oraz na dodanym rysunku (plik: „studnia wlotowo-osadnikowa”)

Pytanie nr 10:

Dot. poz. 37 przedmiaru kanalizacyjnego – prosimy o załączenie rysunku przedstawiającego szczegół wykonania krat stałych stalowych prętowych osadzonych w ścianach.

Wyjaśnienie 10:

Szczegóły dotyczące krat stałych stalowych prętowych osadzonych w ścianach znajdują się w STWiORB oraz na dodanym rysunku (plik: „studnia wlotowo-osadnikowa”).

Pytanie nr 11:

Dot. poz. 66 przedmiaru kanalizacyjnego – prosimy o podanie rodzaju betonu do wykonania podkładu pod urządzenia podczyszczające.

Wyjaśnienie 11:

Podkład pod urządzenia podczyszczające winien być wykonany z betonu C12/15.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wyjaśnienie, czy warstwa wiążąca ma być wykonana na bazie asfaltów klasycznych czy też modyfikowanych

Wyjaśnienie 12:

Warstwa wiążąca winna być wykonana na bazie asfaltów modyfikowanych i taki materiał należy przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wyjaśnienie, czy warstwa ścieralna ma być wykonana na bazie asfaltów klasycznych czy też modyfikowanych

Wyjaśnienie 13:

Warstwa ścieralna winna być wykonana na bazie asfaltów modyfikowanych i taki materiał należy przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 14:

Dot. § 17 ust.5 pkt d – prosimy o zmianę zapisu w powyższym paragrafie na „Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zarząd Dróg odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających”.

Wyjaśnienie 14:

Zapisy określone w §17 ust.5 lit.d umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 15:

Dot. § 17 ust.5 pkt f – prosimy o zmianę zapisu w powyższym paragrafie na „Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.5 lit.c,
- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy”.

Wyjaśnienie 15:

Zapisy określone w §17 ust.5 lit.f umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 16:

W kosztorysie dotyczącym kanalizacji w poz. 1 ilość wynosi 0,32 a w przedmiarze robót 0,317 (jednostki km). Które wartości przyjąć do obliczeń?

Wyjaśnienie 16:

Do wyceny należy przyjąć **0,32 km**, tj. zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Pytanie nr 17:

W kosztorysie dotyczącym Kanalizacji występuje poz. Nr 66 a w przedmiarze brak takiej pozycji. Czy należy ją uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Wyjaśnienie 17:

Pozycję nr 66 kosztorysu ofertowego **należy uwzględnić** przy wycenie robót.

Pytanie nr 18:

Między ilościami podanymi w przedmiarze, a ilościami podanymi w kosztorysie ofertowym występują rozbieżności, np. poz. 35 w części kanalizacyjnej w przedmiarze 1 szt, w kosztorysie ofertowym 2 szt. Proszę o wyjaśnienie, czy do oferty należy dołączyć wypełniony formularz kosztorysu ofertowego, czy przedmiar z podaniem cen jednostkowych i wartości ?

Wyjaśnienie 18:

Do wyceny należy przyjąć **ilość studni rewizyjnych fi 1500 – 2 szt.**, tj. zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Pytanie nr 19:

Proszę o przedłożenie zdjęć nr 1,2,3,4 do wyceny ogrodzenia w w/w przetargu.

Wyjaśnienie 19:

Zamawiający dodaje do materiałów przetargowych (zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl) pliki:

- „zdjęcie 1”
- „zdjęcie 2”
- „zdjęcie 3”
- „zdjęcie 4”

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert - do dnia 08.04.2015r. , godz. 10:45.

W konsekwencji zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają następujące punkty SIWZ, otrzymując brzmienie:

- **„11.1. Wnoszenie wadium**
Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. **najpóźniej do dnia 08.04.2015r. godz. 10⁴⁵**, w kwocie **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt*tysięcy*złotych 00/100).”
- **„15.1. Ofertę należy złożyć** w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81, pok. 12 (I piętro), **nie później niż do dnia 08.04.2015r. do godz. 10⁴⁵”**
- **„15.3. lit. d) „Nie otwierać przed terminem 08 kwietnia 2015r., godz. 11⁰⁰”**
- **„16. Miejsce i termin otwarcia ofert .**
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81– sala narad (II piętro), w dniu 08 kwietnia 2015r., o godz. 11⁰⁰.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Członek Zarządu
Stanisław Pięta

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Adamiec

Załączniki (dodane do materiałów przetargowych na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl) :

- 1) „zdjęcie 1”
- 2) „zdjęcie 2”
- 3) „zdjęcie 3”
- 4) „zdjęcie 4”