

Bielsko-Biała, dnia 01.07.2015r.

BZ.272.8.2015.GA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację dwóch dźwigów w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wymianę sterowania dźwigów na nowe? Zamawiający wymaga „dostosowania istniejącej tablicy sterowej do zakresu modernizacji”. Prace takie może wykonać tylko producent bądź instalator istniejącego sterowania. Zapis taki wyklucza więc uczciwą konkurencję przez faworyzowanie tylko producenta bądź instalatora istniejącego sterowania.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający dopuszcza wymianę sterowania dźwigów na nowe.

Pytanie 2:

W związku z powyższym wnosimy również o możliwość zastosowania na przystankach sygnalizacji położenia kabiny o typie dostosowanym do nowego sterowania.

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania na przystankach sygnalizacji położenia kabiny o typie dostosowanym do nowego sterowania.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga by dźwig posiadał funkcję zjazdu awaryjnego kabiny do najbliższego przystanku po zaniku napięcia?

Wyjaśnienie 3:

Zamawiający nie wymaga by dźwig posiadał funkcję zjazdu awaryjnego kabiny do najbliższego przystanku po zaniku napięcia.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga „wymiany drzwi szybowych na drzwi automatyczne 2 panelowe o szerokości otwarcia 900 mm w świetle”. W przypadku dźwigu nr 31-02-010163 nie ma możliwości zastosowania tego typu drzwi o szerokości 900 mm ze względu na ograniczenia w postaci istniejącego wymiaru szybu. Wnosimy o zmianę zapisu wymaganej szerokości drzwi na 750 mm, która to jest maksymalnym wymiarem możliwym do zastosowania na istniejącym szybie.

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający dokona stosownej zamiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 5:

Prosimy o uzupełnienie punktu 6 SIWZ (Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od oferenta przy składaniu oferty przetargowej – zawartość oferty przetargowej). „Zawartość oferty przetargowej” zawiera tylko jeden podpunkt.

Wyjaśnienie 5:

Zamawiający nie zmienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 6 *Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od oferenta przy składaniu oferty przetargowej – zawartość oferty przetargowej*.

Zamawiający informuje, że wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykonania dyspozycji zawartej w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp., znajduje się w pkt 5.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

w/z STAROSTY

Grzegorz Sretnyński
Wicestarosta