

ZARZĄD POWIATU

w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, dnia 27.07.2015r.

BZ.272.9.2015.HM

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Bielsku-Białej: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Bielsku-Białej: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40”, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia jest do wykonania między innymi: montaż i dostawa układu ogrzewania budynku w postaci klimakonwektorów. W dołączonym projekcie branża sanitarna, została opracowana część dotycząca instalacji c.o. w postaci grzejników w ilości 234 oraz rozprowadzenia przewodów c.o. w ilości 3180 mb. Ze względu na brak przedmiaru na w/w zakres prac prosimy o informację czy instalacja grzejnikowa jest tematem ogłoszonego przetargu?

Wyjaśnienie 1:

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego nie wchodzi w zakres w/w zadania.

Pytanie 2:

W zakresie instalacji pomp ciepła istnieje spora rozbieżność w ilościach armatury oraz brakuje kilku ważnych dla tej instalacji elementów w przedmiarze robót, min.: wymienniki ciepła o mocy 240 kW – 2 kpl; chłodnia wentylatorowa 240 kW – 1 kpl; naczynie wzbiorcze 600 l – 1 kpl; zbiornik buforowy 3000 l -1 kpl. Ze względu na szeroki zakres brakujących części instalacji (Inwestor wyjął z projektu część zadania) wnosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie, że mamy się kierować tylko i wyłącznie przedmiotami robót a nie projektem.

Wyjaśnienie 2:

Instalacja aktywnego chłodzenia przyporządkowana pompie ciepła wraz z chłodnicą wentylatorową nie wchodzi w zakres w/w zadania.

Instalacja winna posiadać możliwość naturalnego chłodzenia tzw. natural cooling.

Członek Zarządu

Stanisław Pięta

STAROSTA

Andrzej Piłonka