

Bielsko-Biała, dnia 28.07.2015r.

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Bielsku-Białej: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Bielsku-Białej: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40”, Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie 1:**

W nawiązaniu do wyjaśnień 1 i 2 z dnia 27 lipca prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy przedmiar obejmuje swoim zakresem omawiany przetarg, czy jeszcze jakieś elementy, które są ujęte w projekcie budowlanym zostały wyłączone z zakresu przetargowego.

### **Wyjaśnienie 1:**

Zgodnie z zamieszczonymi na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl) przedmiarami robót.

### **Pytanie 2:**

W nawiązaniu do wyjaśnienia 2 prosimy o przedstawienie schematu instalacji pompy ciepła bez pominiętych elementów oraz przedstawienie algorytmu działania, gdyż z uzyskanych wyjaśnień nie wynika logika poprawnego działania.

### **Wyjaśnienie 2:**

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę rysunku pn. „rys. S14” .Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl) plik pn. „NOWY rys. S14”. Rysunek przedstawia schemat z wyszczególnieniem układu chłodzenia aktywnego (KOLOR CIEMNY NIEBIESKI), który nie wchodzi w zakres przedmiotowego przetargu. Należy tak wykonać instalację pompy ciepła, żeby istniała możliwość zabudowy pozostałych elementów nie objętych przetargiem bez konieczności wymiany elementów jakie zostaną zabudowane na obiekcie.

**WICESTAROSTA**  
*Grzegorz Szetyński*

**STAROSTA**  
*Andrzej Pionka*

Otrzymują:  
-adresat;  
-a/a