

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Bielsku-Białej: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Bielsku-Białej: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40”, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Projekt robót geologicznych zakłada wykonanie 32 odwiertów po 100 m każdy, przy średniej wydajności cieplnej na poziomie 45 W/m. Błędnie przyjęto moc chłodniczą pompy ciepła na poziomie 141 kW. Wydajność chłodnicza pompy ciepła o mocy grzewczej 240 KW, to ok. 191 kW, w związku z czym wymagana łączna długość odwiertów powinna wynieść 4244 mb (43 odwierty po 100 m każdy). Czy Wykonawca w ofercie ma uwzględnić wykonanie 43 odwiertów po 100 m każdy oraz studnie o łącznej liczbie sekcji 43 szt.?

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający potwierdza prawidłowy dobór pompy ciepła. Przedmiotem przetargu jest układ grzewczy pompy ciepła.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dysponuje wystarczającym gruntem do wykonania 43 odwiertów oddalonych od siebie o 8 metrów?

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający potwierdza prawidłowy dobór pompy ciepła.

Pytanie 3:

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej załączników graficznych do projektu robót geologicznych.

Wyjaśnienie 3:

Zamawiający nie zamieści na swojej stronie internetowej dodatkowych dokumentów.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni?

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert o 7 dni.

WICESTAROSTA

Grzegorz Szetyński

STAROSTA

Andrzej Płonka