

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63



Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała,
info@tauron-dystrybucja.pl

**Zarząd Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej**

Bielsko-Biała, dn. 26.05.2015 roku

TD/OBB/OME/2015-05-28/0000001

**ul. Regeja 81
43-382 BIELSKO-BIAŁA**

**WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr TD/OBB/OME/2015-04-30/673**

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Istniejący słup linii nN posadowiony przed budynkiem nr 167 przy ul. Wyzwolenia kolidujący z przebudową drogi należy przebudować z zastosowaniem żerdzi E lub EPV dobranej pod względem wytrzymałości do nowej konfiguracji sieci.
2. Na przebudowywany w/w słup podwiesić istniejące przewody linii napowietrznej nN (0,4kV) typu AsXSn 4x95+2x25mm² zasilane ze stacji transformatorowej nr 10244 Duraj Wilkowice, przyłącza typu AsXSn 4x16mm² (do budynków nr 167 i 165), przyłącze typu AsXSn 4x16mm² zasilające poprzez słupa wsporcze budynek nr 4 przy ul. Słusarskiej oraz zabudować ponownie prawę oświetlenia ulicznego z zachowaniem pierwotnego układu połączeń.
3. Istniejący słup linii nN posadowiony przed budynkiem nr 179 przy ul. Wyzwolenia kolidujący z przebudową drogi należy przebudować z zastosowaniem żerdzi E lub EPV dobranej pod względem wytrzymałości do nowej konfiguracji sieci.
4. Na przebudowywany w/w słup podwiesić istniejące przewody linii napowietrznej nN (0,4kV) typu AsXSn 4x95+2x25mm² zasilane ze stacji transformatorowej nr 10244 Duraj Wilkowice, przyłącze typu AsXSn 4x16mm² (do budynków nr 179), przyłącze typu AsXSn 4x16mm² (budynek nr 2 przy ul. Letniskowej) oraz zabudować ponownie prawę oświetlenia ulicznego z zachowaniem pierwotnego układu połączeń.
5. Istniejący słup linii nN posadowiony przed budynkiem nr 207 przy ul. Wyzwolenia kolidujący z przebudową drogi należy przebudować z zastosowaniem żerdzi E lub EPV dobranej pod względem wytrzymałości do nowej konfiguracji sieci.
6. Na przebudowywany w/w słup podwiesić istniejące przewody linii napowietrznej nN (0,4kV) typu AL 4x50+2x35mm² zasilane ze stacji transformatorowej nr 10028 Huciska Wilkowice, przyłącze AsXSn 4x16mm², na słupa wyprowadzić linię kablową YAKY 4x35mm² (relacja: słup – ZK przed budynkiem nr 207). Przyłącza do budynków nr 178 i 180 typu YADY 4x10mm² należy wymienić na przyłącza typu AsXSn 4x16mm² z zachowaniem pierwotnego układu połączeń.
7. Istniejący słup linii nN posadowiony przed budynkiem nr 219 przy ul. Wyzwolenia kolidujący z przebudową drogi należy przebudować z zastosowaniem żerdzi E lub EPV dobranej pod względem wytrzymałości do nowej konfiguracji sieci.
8. Na przebudowywany w/w słup podwiesić istniejące przewody linii napowietrznej nN (0,4kV) typu AL 4x50+2x35mm² zasilane ze stacji transformatorowej nr 10028 Huciska Wilkowice, przyłącze AsXSn 4x16mm², oraz zabudować ponownie prawę oświetlenia ulicznego z zachowaniem pierwotnego układu połączeń. Przyłącz do budynku nr 207 typu AL 4x16mm² należy wymienić na przyłącze typu AsXSn 4x16mm² z zachowaniem pierwotnego układu połączeń.

- verte -

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała,
info@tauron-dystrybucja.pl

1003703962



Pracownia Projektowa NIWELETA
Tomasz Gacek

Bielsko-Biała, dn. 26.05.2015 roku

TD/OBB/OME/2015-05-28/00000004

ul. Giewont 6/11
43-316 BIELSKO-BIAŁA

dotyczy: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora zgodnie z warunkami technicznymi nr TD/OBB/OME/2015-04-30/673

W odpowiedzi na wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. wymienionym poniżej obiektem:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach.

Realizacja usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia (dla inwestorów komercyjnych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki - dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy).
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny upoważniający Inwestora do dysponowania nieruchomością, zawierający nr działki oraz nr KW których usunięcie kolizji dotyczy.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się telefonicznie z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Mariusz Góra, nr tel. 33 847 5617

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz załączone do niego warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej są ważne przez okres dwóch lat od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia **26.05.2017r.**). TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej
Załącznik nr 2 – projekt Porozumienia/Umowy*

K/o:
1xOME/MG2/2015

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Kierownik Wydziału Eksploatacji


Wiesław Kowalski

28. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisane Porozumienie 153/OME/2015 i uzgodniony projekt ze stroną TDSA.
29. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
30. Osoba do kontaktu Mariusz Góra, telefon 338475617.

K/o:
1xOME/MG2/2015

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Kierownik Wydziału Eksploatacji


Wiesław Kowalski