


TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała  
tel +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63

Adres do korespondencji:  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała  
info@tauron-dystrybucja.pl



**TAURON**  
DYSTRYBUCJA

12 + projekt

Bielsko-Biała, dn. 27.07.2015 r.  
TD/OBB/OMP/2015-07-28/  
1004938176

1005482014



Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Regeera 81  
43-382 Bielsko-Biała

Dotyczy: wniosku o określenie warunków przyłączenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego 8 lamp oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice

W odpowiedzi na Państwa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej z dnia 29-06-2015r. dotyczącego zabudowy opraw oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice informujemy, że istnieje możliwość podłączenia dodatkowych opraw w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej:

Rys 2. Godziszka – przejście przy moście:

Stacja transformatorowa nr 40609 Godziszka Zakręt (obwód kierunek Buczkowice) inwestycja wymaga zabudowy oprawy oświetleniowej 1 x do 150W oraz wpięcie do istniejącego obwodu oświetleniowego.

Rys 3. Godziszka – mini rondo:

Stacja transformatorowa nr 40100 Godziszka Szkoła inwestycja wymaga zabudowy oprawy oświetleniowej 1 x do 150W oraz wpięcie do istniejącego obwodu oświetleniowego.

Rys 4. Godziszka – rondo k/kościół:

Stacja transformatorowa nr 40511 Godziszka Kościół inwestycja wymaga zabudowy opraw oświetleniowych 2 x do 150W oraz wpięcie do istniejącego obwodu oświetleniowego.

Rys 5. Kalna – skrzyżowanie:

Stacja transformatorowa nr 40473 Kalna Góra inwestycja wymaga zabudowy opraw oświetleniowych 2 x do 100W oraz wpięcie do istniejącego obwodu oświetleniowego.

Rys 6. Kalna – szkoła:

Stacja transformatorowa nr 40098 Kalna Kółko Rolnicze inwestycja wymaga zabudowy opraw oświetleniowych 2 x do 100W oraz wpięcie do istniejącego obwodu oświetleniowego.

Jednocześnie informujemy:

1. Dodatkowe oprawy należy zasilić przewodem poprzez bezpiecznik słupowy z istniejącej lub dobudowanej linii oświetleniowej - typ i przekrój przewodów oraz typ i wartość zabezpieczenia określi projektant.
2. Granicą własności urządzeń będą zaciski prądowe na połączeniu dobudowanej linii oświetleniowej z istniejącą linią oświetleniową lub zaciski prądowe na połączeniu

- przewodów zasilających oprawy z istniejącą linią oświetleniową w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przewód zasilający i oprawy należy oznaczyć zgodnie z wymogami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej:
    - Oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70 mm w kolorze białym lub innym jasnym,
    - Miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.
  4. Wybudowane urządzenia (tj. słup, oprawa, przewód, bezpiecznik) pozostają na majątku inwestora.
  5. W przypadku wykorzystania do zabudowy urządzeń słupów, konstrukcji będących naszą własnością za dodatkowe oprawy oraz przewody zasilające zostanie naliczona opłata zgodnie z umową nr I/9RD4/2005
  6. Prace związane z podłączeniem przedmiotowych opraw winien wykonać wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje.
  7. Szczegóły prac i związanych z nimi dopuszczeń do prac na urządzeniach energetycznych, wykonawca zobowiązany jest ustalić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Region SN i nN Żywiec.
  8. Na zakres obejmujący budowę nowego odcinka linii oświetleniowej należy opracować projekt techniczny, który należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Przygotowania i Rozliczeń ul. Czechowicka 25, 43-300 Bielsko-Biała.
  9. Ponadto, wykonanie w/w prac należy zgłosić do odbioru lub sprawdzenia technicznego dostarczając dokumentację powykonawczą.
  10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownicy Wydziału Przygotowań i Rozliczeń, którzy odpowiadają za koordynację prac związanych z oświetleniem ulicznym. Są to:
    - Pan Kwaśny Maciej tel.338131632 e-mail Maciej.Kwasny@tauron-dystrybucja.pl
    - Pan Olearczyk Krzysztof tel. 338131651 e-mail Krzysztof.Olearczyk@tauron-dystrybucja.pl

W związku z powyższym informujemy, że wniosek złożony w Wydziale Przyłączeń pozostawiamy bez rozpatrzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
Wydział Przyłączeń  
Koordynator ds. Przyłączeń  
Sławomir Zawisłak

Kopia a/a  
1xOMP  
1xSR

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku Białej  
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63



Adres do korespondencji:  
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała  
info@tauron-dystrybucja.pl

1004978626



Bielsko-Biała, dn. 20.08.2015 r.

Pracownia Projektowa RHR S.C.  
Honorata Radzio, Rafał Radzio  
ul. Handlowa 3  
43-360 Bystra

Sygnatura TD/OBB/OME/2015.08 *24.08.2015*  
Barcode: 1004924078

Dotyczy: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem Inwestora

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 05.08.2015 r. (data wpływu do TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., Kancelaria Bielsko-Biała 05.08.2015 r., Wydział Eksploatacji 11.08.2015 r.) informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S. A. z wymienionym obiektem: „**Przebudowa odcinka drogi powiatowej DP 1401S i DP 1400S skrzyżowanie Beskidzka – Łodygowska - Żywiecka w Godziszce**”

Realizacja usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia nr 288/OME/2015. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowią załącznik do niniejszego pisma.

**Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:**

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia (*dla inwestorów indywidualnych: dowód osobisty, dla komercyjnych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki - dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy*).
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny upoważniający Inwestora do dysponowania nieruchomością, zawierający nr działki/działek\* oraz nr KW których usunięcie kolizji dotyczy.


Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z:

**TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej - Wydział Eksploatacji**  
**ul. Batorego 17a**  
**43-300 Bielsko-Biała**

Sprawę prowadzi Pani Teresa Sieroń, tel.: (33) 813 13 01.

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz załączone do niego warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej są ważne przez okres dwóch lat od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 20.08.2017 r.).

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A..

Z poważaniem,  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
Koordynator ds. Eksploatacji Sieci  
  
Adam Król

**Załączniki:**

1 x projekt Porozumienia nr 288/OME/2015 wraz z warunkami technicznymi usunięcia kolizji;

**Kopia:**

1 x OME/TS



TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku Białej  
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63



Adres do korespondencji:  
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała  
info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biała, dn. 20.08.2015 r.

Zarząd Dróg Powiatowych  
ul. Regera 81  
43-382 Bielsko-Biała

Sygnatura TD/OBB/OME/2015.08.24...000002


## WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji: „**Przebudowa odcinka drogi powiatowej DP 1401S i DP 1400S skrzyżowanie Beskidzka – Łodygowska - Żywiecka w Godziszce**” z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Kolidujące stanowisko słupowe istniejącej napowietrznej linii nN (0,4kV) typu RK należy przebudować poza miejsce kolizji z wykorzystaniem żerdzi E lub EPV dobranej pod względem wytrzymałości do nowej konfiguracji sieci.  
Na przebudowane w/w stanowisko słupowe podwiesić (odtworzyć) istniejące przewody linii napowietrznej nN (0,4kV) typu AL 4x50 + 1 x 25 mm<sup>2</sup> oraz dwie oprawy oświetlenia ulicznego z zachowaniem pierwotnego układu połączeń.
2. W razie konieczności brakujące odcinki przewodów napowietrznej linii nN połączyć z przewodami tego samego typu.
3. Należy zachować odpowiednie odległości pionowe i poziome przewodów przebudowywanej napowietrznej linii nN od powierzchni drogi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
4. Należy zachować minimalną odległość od miejsca posadowienia stanowiska słupowego do krawędzi jezdni (1 m).
5. Przebudowywany fragment napowietrznej elektroenergetycznej linii nN zasilany jest ze stacji transformatorowej nr 40511 „Godziszka Kościół”, układ pracy TN-C.
6. Dodatkowo informujemy, iż na przebudowywanym stanowisku słupowym podwieszony jest kabel telekomunikacyjny niebędący na majątku TAURON Dystrybucja S.A..  
Wobec powyższego warunki techniczne jego przebudowy winien określić ich właściciel.
7. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
8. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
9. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S. A..
10. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
11. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
12. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
13. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.

14. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
15. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
16. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
17. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TD S. A. w wersji papierowej i elektronicznej.
18. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia nr 288/OME/2015, w którym określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
19. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisane Porozumienie nr 288/OME/2015 i uzgodniony projekt ze stroną TD S. A..
20. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
21. Osoba do kontaktu Teresa Sieroń, telefon 33 813 13 01.

Z poważaniem,

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Bielsku-Białej  
Koordynator ds. Eksploatacji Sieci  
  
Adam Król

K/o:  
1xOME/TS