

## Stanowiska uczestników narady:

NET/14 817

Uzgadnia się z następującymi uwagami:  
- prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii,  
- kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netią S.A. Katowice ul. Murkowska 18-18a  
- powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 3782

⑪ W rejonie skrzyżowania z kamateros niećsi ciężarowych roboty wykonywać ręcznie pod nadzorem PIM Sp. z o.o.

- ⑭ Wnioskujemy o przesunięcie terminu odbioru odbioru podziemnej infrastruktury
- ⑮ Uzgadnia się z zachowaniem w/w warunków:
- zlecenia nadzoru boazerowego do RDG w Bielsku Białym
  - w miejscach zbliżeń i kolizji z gospodką zachować odległość zgodnie z przepisami
  - w miejscach j.w. prace ziemne należy wykonywać ręcznie
  - odbiór prac ziemnych w obecności przedstawiciela RDG

Uzgadniamy przedmiotową trasę pod następującymi warunkami:  
- zachować odległość od naszego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami  
- złożyć z naszym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami  
- roboty ziemne w rejonie naszego uzbrojenia wykonać ręcznie pod zleconym nadzorem P.W.i.K. w Cz-Dz Sp. z o.o.

15.12.2016.

③ nie uzgadnia się - kładzie z uzbrojeniem podziemnym Projektowaną inwestycję należy odrębnie uzgodnić z RDG w Bielsku Białym.

Mimo wezwania w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. TAURON DYSTRYBUCJA Odd. w Bielsku Białym Wydział Telekomunikacji
2. ORANGE POLSKA S.A.
3. ....
4. ....

⑩ Opinię się zostanie z uzgodnieniem z P.W.i.K. Sp. z o.o. z dnia 28.11.2016.

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Grablarz  
Inspektor

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach zarządzających sieciami.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
4. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.