



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Czechowicach-Dziedzicach  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PO/JC/W/020/2014/~~2844~~ 1

Czechowice-Dziedzice, dnia 05.11.2014r.

**traffic INŻYNIERIA DROGOWA**  
**Bronisław Szafarczyk**  
**ul. Janowicka 69**  
**43-300 Bielsko-Biała**

Dotyczy: warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych w ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. w uzupełnieniu warunków technicznych z dnia 13-10-2014 r. w sprawie odwodnienia remontowanego odcinka ul. Traugutta. Wody opadowe należy odprowadzić do kanału  $\phi$  1000mm w rejonie skrzyżowania ulic Krzanowskiego/Traugutta – zlokalizowanego jak na planie sytuacyjnym (studzienka S1).

Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku S1 do S2 jak zaznaczono na planie sytuacyjnym należy zaprojektować przewodem o średnicy  $\phi$  800mm.

Projektowana przebudowa kanalizacji ma uwzględniać przełączenie w rejonie studzienki S2, kanalizację deszczową  $\phi$  600mm i  $\phi$  300mm – którą zaznaczono na planie sytuacyjnym.

W projekcie przebudowy kanalizacji deszczowej należy przewidzieć możliwość przełączenia nieruchomości nr 643/8 i 643/11 do przebudowywanego kanału o średnicy  $\phi$  800mm.

Pozostałe warunki techniczne zawarte w piśmie z PO/JC/W/020/2014/2844 z dnia 13.10.2014r. nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

**PREZES Zarządu**  
*Andrzej Rzepka*

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny.

**KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO**  
*inż. Tomasz Dyrda*