UKŁAD KAP CHODNIKOWYCH
skala 1:150



WIDOK Z GÓRY - KAPA LEWA
skala 1:50



WIDOK Z GÓRY - KAPA PRAWA
skala 1:50



PRZEKRÓJ C-C
skala 1:20



WIDOK OD CZOŁA KAPY E-E
skala 1:20



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:20



PRZEKRÓJ B-B
skala 1:20



ZBROJENIE KAPY LEWEJ - WIDOK Z GÓRY
skala 1:20



Wykaz zbrojenia dla kapy							
Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]			
	[mm]	[szt.]	[mm]	Ø10	Ø12	Ø14	Ø20
1	10	51	6355	324,11			
2	10	66	5100	336,60			
3	20	2	5000				10,00
4	12	4	5000		20,00		
5	10	48	688	33,02			
6	10	8	1038	8,30			
7	10	21	358	7,52			
8	14	10	500			5,00	
Długość razem:			[m]	709,55	20,00	5,00	10,00
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	0,888	1,208	2,466
Masa razem:			[kg]	437,79	17,76	6,04	24,66
Masa ogólna:			[kg]	486,3			
Wykonać 2 szt. :			**973 kg**				





ZBROJENIE KAPY LEWEJ - WIDOK Z BOKU D-D
skala 1:20



SZCZEGÓŁ ZAKOTWIENIA KRAWĘŻNIKA W KAPIE CHODNIKOWEJ
skala 1:10



Uwaga:
Pręty kotwić w otworze ø18
na zaprawie niskoskurczowej
lub żywicy epoksydowej.
2 szt. na krawężnik.

BETON: C30/37

OBJĘTOŚĆ BETONU:
Kapa prawa: 3,9 m3
Kapa lewa: 3,9 m3

STAL: BSt500S (A-IIIN)
OTULINA: 3 cm

ZUŻYCIE MATERIAŁU:
Kotwy barieroporęczy (2 kapy): 10 szt.
Kotwy talerzowe (2 kapy): 20 szt.

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać razem z całą dokumentacją – szczególnie rys. PW–06 – Profil podłużny koryta cieku
2. Otulenie strzemion 3 cm
3. Pręty odginać i łączyć zgodnie z PN–91/S–10042

Zadanie:
Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w/c DP nr 4467S
Bestwinka – Bestwina, ul. Kościelna w m. Bestwina – obiekt w km 4+481.

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU - BIAŁEJ 43-382 BIELSKO-BIAŁA; UL. REGERA 81

Biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE LECH MARCISZ 43-300 BIELSKO-BIAŁA; UL. PSZENNA 18

Obiekt: PRZEPUST | Faza projektu: PW | Branża: MOSTOWA

Tytuł rysunku: ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

Nr rysunku: OW/ 13 ZM.-

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:
Projektant:	mgr inż. Lech MARCISZ	102/89-BB		1:50; 1:20;
Opracował:	mgr inż. Tomasz KULINOWSKI			1:10; 1:150
	mgr inż. Bartosz SADURSKI			Data: październik 2014
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej ZANIAT	RINB-VI-U-3342/77/98		

Dokumentacja sporządzona za pomocą programu: ArCADia-IntelliCAD