

Bielsko-Biała, dnia 25.05.2016r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację budynku przy ul. Nad Białką 1e w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Według naszych wyliczeń, zgodnie z rys. nr E-2 i E-4 ilość opraw wynosi 96 szt.

W przedmiarze ilość opraw wynosi 411szt. Proszę o informację jaka ilość opraw jest prawidłowa. Jeżeli 411 szt., to prosimy o podanie typu i rodzaju opraw, aby można było rzetelnie przygotować ofertę.

Wyjaśnienie 1:

Prawidłowa ilość opraw to 102 szt. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl nowy przedmiar robót elektrycznych pn. „**Przedmiar robót_elektryka_NOWY**”.

Pytanie 2:

Na rys. E-2 widnieje rozdzielnia SO. Czy rozdzielnia SO jest objęta tym zamówieniem? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie schematu ideowego i uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Wyjaśnienie 2:

Rozdzielnia sterowania oświetleniem na korytarzu nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem.

WICESTAROSTA
Grzegorz Szetyński