

Bielsko-Biała, dnia 15.06.2016r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dobudowę windy do budynku przy ul. Nad Białką 1e w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie: czy ma to być platforma pionowa czy dźwig osobowy?

Wyjaśnienie 1:

Dźwig osobowy.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie: ilość przystanków/ dojeżdż, w opisie są 3, z rysunku wynika, że są 4?

Wyjaśnienie 2:

Cztery przystanki, tj.: 3 na kondygnacjach budynku + 1 przyziemie wejście z zewnątrz.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie: dojścia/drzwi na poszczególnych kondygnacjach z tej samej strony czy z różnych stron (wersja: nieprzelotowa czy przelotowa 180 stopni)?

Wyjaśnienie 3:

Na kondygnacjach budynku dojście z jednej strony (zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji powtarzalnych), natomiast w poziomie przyziemia dojście przelotowe 180 stopni (zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia).

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie: wysokość podnoszenia (z rysunku wynika 8,45 m)?

Wyjaśnienie 4:

Wysokość podnoszenia 8,45m.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie: typ drzwi (wychylne aluminiowe panoramiczne)?

Wyjaśnienie 5:

Drzwi od wewnątrz budynku (Parter, Ip, IIp) o odporności ogniowej EI60, natomiast w przyziemiu zewnętrzne odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie: szyb samonośny stalowy czy murowany?

Wyjaśnienie 6:

Ze względu na termin realizacji należy przyjąć szyb stalowy samonośny.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie: udźwig 400 kg czy min. 600?

Wyjaśnienie 7:

Udźwig 600 kg.


Pytanie 8:

Czy ze względu na sezon urlopowy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 13 tygodni?

Wyjaśnienie 8:

Termin realizacji pozostaje bez zmian.


CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Adamiec


Członek Zarządu
Stanisław Pięta